

Bruksanvisning

eTower 200

Payment Terminal; SAM inter

Artikelnummer: i00022270





The power to move

Innehållsförteckning

1 Information om denna manual.....	7
1.1 Ändringsindex.....	7
1.2 Ytterligare krav.....	7
1.3 Regler för återgivning av innehållet.....	8
1.4 Förforkningar	8
1.5 Bolag och kontaktinformation.....	10
2 Säkerhet.....	11
2.1 Varningsanvisningar.....	11
2.1.1 Överordnade varningsanvisningar	11
2.2 Ändamålsenlig användning	12
2.3 Förutsägbar felanvändning	12
2.4 Säkerhetsanvisningar för användaren.....	12
2.5 Personalens kvalifikationer	13
2.6 Faror och kvarstående risker	13
2.6.1 Elektrisk spänning	13
2.6.2 Felaktigt handhavande	14
3 Produktbeskrivning	15
3.1 Öppen nyckel	15
3.2 Uppbyggnad.....	15
3.3 Typskytt.....	17
3.4 Tekniska specifikationer.....	18
3.4.1 Allmän information	18
3.4.2 Anslutningar	18
3.4.3 Elektriska data	19
3.4.4 Skydd.....	19
3.4.5 Omgivningsförhållanden	19
3.4.6 Mekaniska data	19
3.4.7 Kommunikationsgränssnitt.....	20
3.4.8 Lagstiftning.....	21
4 Transport, förpackning och lagring	22
4.1 Kontroll av leveransen	22
4.2 Krav på lagringen	22
4.3 Förpackning	23
4.3.1 Packa upp.....	23
4.4 Transport	26
5 Installation	27
5.1 Installationsarbeten.....	27
5.2 Information om den mekaniska installationen	27

5.3	Information om elinstallationen.....	28
5.4	Uppställningsplats.....	29
5.5	Markmontering.....	30
5.6	Montering på betongsockel	31
5.6.1	Transportera betongsockeln	32
5.6.2	Genomföra monteringen.....	33
5.7	Kabelgenomföring	34
5.8	Montera laddsystemet	37
5.8.1	Lyfta via fästpunkterna på taket.....	37
5.8.2	Lyfta med gaffeltruck	38
5.8.3	Sätta laddsystemet på plats på anslutningskonsolen	38
5.9	Fälla ned fläkten och ta bort skyddet	39
5.10	Ansluta strömkablarna	40
5.11	Potentialutjämning	41
5.12	Dataanslutning via RJ45-kontakt	42
6	Driftsättning.....	43
6.1	Systemstart	44
7	Webbgränssnitt DUCTO	45
7.1	Konfigurera laddsystemet med DUCTO	45
7.2	Skapa en nätverksanslutning	45
7.3	Hämta konfigurationsgränssnittet	46
7.4	Logga in	47
7.4.1	Välja språk	47
7.4.2	Logga in som laddoperatör	48
7.4.3	Logga in som behörig elektriker.....	49
7.5	DUCTO:s struktur.....	49
7.6	Informationspanel (dashboard).....	50
7.7	Inställningar.....	50
7.7.1	Välja parametrar	52
7.7.2	Ändra parametrar	52
7.7.3	Laddstation	53
7.7.4	Ström.....	53
7.7.5	Nätverk	53
7.7.6	Backend	58
7.7.7	Betalning	58
7.7.8	Offline-drift	59
7.7.9	Lasthantering	60
7.7.10	Personalisera displayen	62
7.8	Laddningsdata	64
7.8.1	Exportera laddningsdata	65
7.9	RFID-lista.....	65
7.9.1	Inlärningsläge	65

7.9.2 Lägga till en post	65
7.9.3 Grupper	66
7.10 Spara och återställa	66
7.10.1 Spara	67
7.10.2 Återställa	68
7.10.3 Återställa till fabriksinställningarna	69
7.11 Uppdatering av fasta program (firmware)	69
7.11.1 Uppdatera fasta program (firmware)	69
7.12 Läsa ut loggade data	70
7.13 Ändra lösenord	70
7.14 Lista med parametrar	71
7.15 Starta om	71
7.16 Information om felavhjälpling	72
7.17 Manual för DUCTO	72
8 Drift	74
8.1 Laddningsprocess	74
8.1.1 Översikt över laddsystemet	75
8.1.2 Statuslysdiodernas färger och deras betydelse	76
8.1.3 Akustiska signaler	76
8.1.4 Autentiseringsmöjligheter	77
8.1.5 Ansluta laddkabeln	80
8.1.6 Starta laddningen	81
8.1.7 Avsluta laddningsprocessen	82
9 Driftstörningar	83
9.1 Internt fel	83
9.2 Jordfelsbrytare (RCCB)	83
9.3 Dvärgbrytare (MCB)	83
10 Information om felavhjälpling	84
10.1 Information om dessa anmärkningar	84
10.2 Giltighetsområde	84
10.3 OCPP 1.6	84
10.4 Specifikt för Compleo	85
11 Underhåll	88
11.1 Underhållsschema	89
11.2 Byta LE-modul	90
11.2.1 Förbereda arbetet	91
11.2.2 Koppla bort de elektriska anslutningarna	91
11.2.3 Lossa spärren och vrida ut LE-modulen	93
11.2.4 Lyfta ut och lägga ner LE-modulen	95
11.2.5 Montera LE-modulen	98
11.3 Byta filtermatta vid luftutloppet	100

11.4	Byta filtermatta vid luftinloppet	101
11.5	Rengöring	102
12	Urdrifttagning, demontering och avfallshantering	103
12.1	Avfallshantering	103
13	Bilagor	105
13.1	Enhetens mått	105
13.2	Datablad V-klämmor stålram	106
13.2.1	V-klämmor för stålramen	107
13.3	Checklistor för driftsättning och kontroller	111
13.3.1	Driftsättnings- och kontrollrapport för DC-laddsystem	112
13.4	Försäkran om överensstämmelse	117
13.4.1	i00022104_Vereinfachte DoC_rev02_EUSp	118
13.5	Minnes- och indikeringsmodul SAM	120
13.5.1	Manual SAM_Inter_Rev06_DE	121

1 Information om denna manual

Denna manual innehåller beskrivningar och viktig information för en säker och felfri användning av laddsystemet.

Denna manual är en del av laddsystemet och måste alltid finnas tillgänglig för de som arbetar på och med laddsystemet. Manualen ska alltid vara i bra läsbart skick.

Personalen måste ha läst igenom denna manual noggrant och ha förstått innehållet innan arbetet påbörjas. För att arbetet ska kunna utföras säkert måste alla säkerhets- och varningsanvisningar samt instruktioner i denna manual följas.

Utöver anvisningarna i denna manual gäller även de lokala olycksfallsförebyggande föreskrifterna samt de nationella arbetsmiljöbestämmelserna.

Figurerna ger en grundläggande förståelse och kan skilja sig åt från laddsystemets verkliga utförande.

Mer information om produkten: <https://www.compleo-charging.com/produkte/document-center>.

1.1 Ändringsindex

Kapitel	Ändring
1.1	Nytt kapitel har lagts till: "Ändringsindex"
1.4	Innehåll har lagts till i kapitlet
3.3	Typskylten har uppdaterats
3.4.2	Tillbehörspaket 2 "Dubbla V-klämmor" har tagits bort
4.2	Omgivningstemperaturen har ändrats till 50 °C
4.3	Nytt kapitel har lagts till: "Förpackning"
4.3.1	Nytt kapitel har lagts till: "Packa upp"
5.6.1	Nytt kapitel har lagts till: "Transportera betongsockel"
5.10	En faroangivelse har lagts till
5.10	Information om dubbel kabeldragning har tagits bort
5.13.4	Åtgärdssteg har lagts till (endast för CMS-utrustning)
8	Avsnittet "QR-kod" har lagts till
8.1.4.1	Autentisering via QR-kod har lagts till
11.1	Underhållsintervall filtermatta för luftinlopp/luftutlopp har lagts till
11.2	Nytt kapitel har lagts till: "Byta LE-modul"
11.2.5	Åtgärdssteg nr 9 och åtdragningsmoment har lagts till
14.3	Kontrollrapporten har uppdaterats
14.6.1	Bruksanvisning SAM eTower, revision 03 har lagts till

1.2 Ytterligare krav

Laddsystemets funktion och säkerhet kan endast garanteras om denna bruksanvisning följs. Compleo Charging Solutions AG ansvarar inte för personskador och materiella skador som uppstår om instruktionerna i bruksanvisningen inte följs.

Produktens tillverkare ansvarar inte för följdskador.

Laddoperatören måste säkerställa att produkten installeras korrekt och att den används för avsett ändamål.

Vid installationen och driftsättningen måste nationella olycksfallsförebyggande regler och föreskrifter följas. I Tyskland gäller bland annat föreskrifterna i DIN VDE 0100 och de olycksfallsförebyggande föreskrifterna DGUV V3.

Innan produkten godkänns och tas i drift måste en inspektion genomföras för att säkerställa att produkten fungerar säkert och korrekt. Dessutom måste operatören se till att produkten underhålls regelbundet för att garantera dess driftsäkerhet (se kapitel 11 *Underhåll, Sida 88*).

Vid publiceringen motsvarar detta dokument aktuell teknisk nivå för produkten.

Compleo Charging Solutions AG övertar inget ansvar för fel i denna bruksanvisning. Innehållet i det här dokumentet ska användas som information och utgör inte en del av avtalet.



INFORMATION

Standardernas och bestämmelsernas giltighet

De standarder, bestämmelser, inspektionsintervall och liknande som anges i detta dokument gäller för Tyskland. När ett system installeras i ett annat land måste dokument med motsvarande nationella standarder och bestämmelser tillämpas.

1.3 Regler för återgivning av innehållet

Innehållet i denna manual presenteras och framhävs på följande sätt för att underlätta förståelsen:

- Uppräkning utan fast ordningsföljd
 - Uppräkning (nästa punkt)
 - Underpunkt
 - Underpunkt
 - 1. Instruktion (steg) 1
 - 2. Instruktion (steg) 2
 - ⇒ Extra information om föregående steg
- (1) Positionsnummer i figurer och förklaringar
- (2) Fortlöpande positionsnummer
- (3)...

Hänvisning (exempel): Se ”kapitel 6.5, sida 27”



INFORMATION

Information innehåller användningstips, dock inga varningar.

1.4 Förkortningar

Förkortning	Förklaring
AC	Växelström (en: Alternating Current)
BM	Montering på prefabricerad sockel eller på underlag med tillräcklig bärighet
CCS	Kombinerat laddsystem (en: Combined Charging System)
CHA	Förkortning för en beteckning på en kontakt: CHAdeMO
CMS	Kabelhanteringssystem (en: Cable Management System)
CPO	Laddpunktsoperatör (en: Charge Point Operator)
DC	Likström (en: Direct Current)
eHz	Elektronisk elmätare
EKA	Fakturering i överensstämmelse med kalibreringslagen
EMC	Elektromagnetisk kompatibilitet (en: Electromagnetic Compatibility)
fleet	Laddstation med samlingsskenesystem
HAK	Husanslutning
IMD	Isolationsvakt (en: Insulation Monitoring Device) IEC 61557-8
IMS	Intelligent mätsystem
KMS	Kabelhanteringssystem
MCB	Dvärgbrytare (en: Miniature Circuit Breaker)
MessEG	Tysk lag om mätning och standardisering av mäteinstrument (de: Mess- und Eichgesetz)
MessEV	Tysk förordning om mätning och standardisering av mäteinstrument (de: Mess- und Eichverordnung)
N/A	Inte tillgänglig/tillämplig (en: Not Available/Applicable)
OCPP	Öppet applikationsprotokoll för laddpunkter (en: Open Charge Point Protocol)
PT	Betalterminal (en: Payment Terminal)
RCD	Jordfelsbrytare (en: Residual Current Device)
RDC-DD	Detektering av DC-felströmmar (en: Residual Direct Current-Detecting Device)
S/N	Serienummer
SAM	Minnes- och indikeringsmodul (de: Speicher- und Anzeigemodul)
SPD	Överspänningsskydd (en: Surge Protective Devices)
SVHC	Särskilt farliga ämnen (en: Substance of Very High Concern)
UV	Elcentral (de: Unterverteilung)
WLL	Max. arbetslast (en: Work Load Limit)

1.5 Bolag och kontaktinformation

**Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG**

Ezzestraße 8
44379 Dortmund, Tyskland

+49 231 53492370

info@compleo-cs.com
compleo-charging.com**Compleo Charging Solutions UK Ltd.**

The Lambourn, Wyndyke Furlong
Abingdon, OX14 1UJ, Storbritannien

+44 1235 355189

hello.uk@compleo-cs.com
compleocharging.co.uk**Compleo Charging Solutions AG Schweiz**

Hardturmstrasse 161
8005 Zürich, Schweiz

info.ch@compleo-cs.com
compleo-charging.ch**Compleo Charging Solutions GmbH**

Speisinger Straße 25/12
1130 Wien, Österrike

infoAT@compleo-cs.com
compleo.at**Compleo CS Nordic AB**

Derbyvägen 4
212 35 Malmö, Sverige

+46 40 6850500

info.sweden@compleo-cs.com
compleocs.se

2 Säkerhet

Följ alltid informationen och säkerhetsanvisningarna nedan för en säker drift och för att förhindra allvarliga personskador på grund av överslag eller kortslutning.

Reparationsarbetet får endast genomföras av behörig personal. Enhetens hölje får bara öppnas av sakkunnig och utbildad personal.

Följande punkter gäller alltid:

- Säkerhets- och varningsanvisningarna måste alltid läsas och följas
- Instruktioner måste alltid läsas och följas

2.1 Varningsanvisningar

I denna manual presenteras varningsanvisningarna och anmärkningarna på följande sätt.



FARA

Kännetecknar en omedelbar fara som leder till dödsfall eller mycket allvarliga personskador om den inte undviks. Risken för livshotande skador är mycket stor.



WARNING

Kännetecknar en eventuellt farlig situation som kan leda till dödsfall eller mycket allvarliga personskador om den inte undviks.



AKTA

Kännetecknar en eventuellt farlig situation som kan leda till lätta eller små personskador om den inte undviks.



ANMÄRKNING

Kännetecknar en eventuellt farlig situation som kan leda till materiella skador om den inte undviks.

2.1.1 Överordnade varningsanvisningar

Dessa varningsanvisningar gäller för hela kapitel, ett avsnitt eller flera stycken i denna manual.

Överordnade varningsanvisningar visas på följande sätt (t.ex. en varning):



WARNING

Typ av fara och källan till fara

Möjliga konsekvenser om faran inte beaktas.

- Åtgärder för att undvika faran.

2.2 Ändamålsenlig användning

Laddsystemet får bara användas för att ladda elfordon.

Laddsystemet lämpar sig för offentliga och halvoffentliga miljöer och kan användas inomhus och utomhus.

Laddsystemet är endast avsett för en fast montering.

All slags användning utöver denna användning anses vara ej ändamålsenlig. Tillverkaren ansvarar i sådana fall inte för skador som uppstår.

2.3 Förutsägbar felanvändning

En användning av laddsystemet som strömkälla för andra strömförbrukare är inte ändamålsenlig och anses vara en felanvändning.

Använd bara laddkablar typ 2/20 A eller laddkablar typ 2/32 A som uppfyller kraven i standarden IEC 62196-2:2016; EN 62196-2:2017 för laddsystem med ladduttag typ 2. Systemen accepterar inga andra laddkablar.

Laddsystemen får bara anslutas till spänningsförsörjningen med en fast strömkabel som inte kan kopplas bort.

2.4 Säkerhetsanvisningar för användaren

Det här laddsystemet får endast användas enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. En annan användning av laddsystemet kan leda till faror för användaren och skador på systemet. Denna manual måste alltid finnas tillgänglig. Observera följande punkter:

- När det inte genomförs någon laddning ska befintliga laddkablar förankras i hållarna eller lindas runt laddsystemets hölje.
- Laddsystemet får bara användas när det är helt stängt. Ta inte bort täckkåpor inuti laddsystemet.

2.5 Personalens kvalifikationer

De kvalificerade och utbildade behöriga elektrikerna måste uppfylla följande krav:

- ska ha kunskap om allmänna och speciella säkerhetsbestämmelser och olycksfallsförebyggande föreskrifter.
- ska ha kunskap om relevanta elektrotekniska föreskrifter.
- ska ha produktkompetens genom motsvarande utbildning.
- ska kunna undgå de faror som elektricitet kan medföra.



FARA

Fara på grund av elektrisk ström

Kontakt med strömförande delar kan leda till en elektrisk stöt som i sin tur kan ge upphov till allvarliga personskador och dödsfall.

- Låt endast en behörig elektriker utföra arbetet på elektriska komponenter. Arbetet ska genomföras enligt elektrotekniska regler.
- Säkerställ spänningslöshet och vidta lämpliga skyddsåtgärder.

2.6 Faror och kvarstående risker



ANMÄRKNING

Laddsystemen från Compleo innehåller inga särskilt farliga ämnen (SVHC) med en koncentration på mer än 0,1 % (w/w) per laddstation. Enskilda komponenter kan dock innehålla SVHC med en koncentration på > 0,1 % (w/w).

- Om laddstationerna används för avsett ändamål frigörs inga särskilt farliga ämnen (SVHC) och det uppstår inga risker för person- och miljöskador.

2.6.1 Elektrisk spänning

När laddsystemets hölje är öppet finns det risk för farlig elektrisk spänning inuti höljet. Livsfara vid kontakt med spänningsförande komponenter. Detta kan leda till allvarliga personskador och dödsfall.

- Låt endast behöriga elektriker utföra arbetet på den elektriska utrustningen. Arbetet ska genomföras enligt elektrotekniska regler.
- Koppla om laddsystemet till spänningslöst läge.

2.6.2 Felaktigt handhavande

- Risk för kabelbrott och skador om man drar i laddkabeln. Laddkabeln får endast dras ut ur uttaget direkt vid kontakten.
- Det är inte tillåtet att använda förlängningskablar. För att undvika risken för elektriska stötar eller kabelbränder får endast en laddkabel användas för anslutning mellan elfordonet och laddsystemet.
- Om laddsystemets laddkabel vidrör marken uppstår det en snubbelrisk. Dessutom kan kabeln skadas mekaniskt om den körs över av ett fordon. Laddoperatören måste vidta åtgärder för kabeldragningen och sätta upp varningsskyltar.



⚠️ WARNING

Risk för elektriska stötar och bränder om adaptrar används

Användning av adaptrar på laddkabeln kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.

- Använd inga adaptrar på laddkabeln.

3 Produktbeskrivning

Laddsystemet eTower200 SAM PT som beskrivs nedan är monterat på fast underlag eller sockel och används för att ladda elfordon inomhus och utomhus.

Anvisningar, olika status och meddelanden visas med hjälp av statuslysdioder och/eller på displayerna.

Laddsystemet har två laddpunkter där laddning kan göras samtidigt.

3.1 Öppen nyckel

En öppen nyckel är ett antal tecken med vilka laddpunkten kan identifieras. Nyckeln visas på laddpunktens SAM-display som QR-kod.




INFORMATION

Den öppna nyckeln kan även vara angiven på faktureringsunderlagen, t.ex. på kundens kvitto efter en laddning som betalas direkt med kort.

Det som visas på stationens display är bindande.

3.2 Uppbyggnad






- (1) Omkopplingsmatris
- (2) Luftutlopp
- (3) Antenner
- (4) Tak
- (5) Skåpsdörr
- (6) Styrenhet
- (7) Parkeringslägen för laddkontakter
- (8) Minnes- och indikeringsmodul (SAM)
- (9) Filterbox för luftinlopp
- (10) Säkringar
- (11) Serviceuttag
- (12) Huvudfläkt
- (13) Huvudbrytare
- (14) LE-moduler (7 st.)
- (15) Skåp

3.3 Typskylt

På laddsystemet sitter det en typskylt vid varje laddpunkt. I exemplet i följande figur visas en typskylt och den information som vanligtvis finns på skylten:



På typskylten anges följande:

- (1) Företagsnamn
- (2) Artikelnummer
- (3) Serienummer
- (4) Tillverkad kalendervecka/år
- (5) Tillverkningsplats
- (6) Kapslingsklass
- (7) Tillverkningsstandard
- (8) Piktogram (säkerhet, bruksanvisning, avfallshantering)
- (9) Skyddsklass
- (10) Organ för bedömning av överensstämmelse
- (11) Metrologimärkning
- (12) Mäteinstrumentets noggrannhetsklass enligt EN 50470
- (13) Omgivningstemperatur
- (14) Typkontrollintygets nummer
- (15) Min. energiuttag (enligt kalibreringslagen)
- (16) Output 1: spänningsintervall, frekvens, min. ström, max. ström (analog output 2)
- (17) Input: antal faser, spänning, frekvens, max. ingångsström
- (18) Materialnummer
- (19) Laddsystemets typbeteckning
- (20) Tillverkare

3.4 Tekniska specifikationer

3.4.1 Allmän information

Laddsystem	eTower200 SAM PT
Artikelnummer	i00022267
Laddstandard	Mode 4

3.4.2 Anslutningar

Nätanslutning	5-polig anslutningskonsol
Max. anslutningsarea ¹⁾	beroende på tillbehörspaket
Max. potentialutjämning	Rundledare V4A: Ø 10 mm; H07V-K: 35 mm ² med presskabelsko M8

1) = anslutningsvarianter

Variant	Beteckning	Utrustning	Max. tvärsnitt
1	Tillbehörspaket 1	V-klämmor	240 mm ²
2	Anordnas på plats av kunden	Kabelsko M10 + M12	enligt specifikationerna



INFORMATION

För nätanslutningen rekommenderar Compleo att kopparledningar används.

Vid användning av aluminiumledare måste tillverkarens specifikationer följas.

Se kapitel 13.2 Datablad V-klämmor stålram, Sida 106.

Ethernet	Utag RJ45
Min. anslutningsarea	26 AWG
Max. längd	30 m

3.4.3 Elektriska data

Nätspänning	400 V/3~
Max. märkström	342 A/3~
Typ av nät	TN
Skyddsklass	I
Överspänningskategori	III
Nätfrekvens	50 Hz
Laddspänning	200 - 920 V
Max. laddström	500 A
Max. laddeffekt/laddpunkt	200 kW
Nominell korttidsström (I cw)	20 kA
Max. säkring	gG/400 V/400 A

3.4.4 Skydd

Jordfelsbrytare	2 x Insulation Monitoring Device (IMD), kopplingsgräns: 100 ohm/volt
Effektbrytare	7 x B63A, 1 x B10A
Överspänningsskydd	Överspänningsskydd 1/2/3 - DIN EN 61643-11

3.4.5 Omgivningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-25 °C till +40 °C
Drifttemperatur (Ø 24 h)	≤ 35 °C
Lagertemperatur	-25 °C till +50 °C
Relativ luftfuktighet	≤ 95 % (ej kondenserande)
Höjd	≤ 2 000 m över havet

3.4.6 Mekaniska data

Mått (H x B x D)	2000 x 1200 x 450 mm
------------------	----------------------

Max. vikt	750 kg
Hölje	Stål
Låsning av höljet	Svänghandtag med låscylinder
Slagtålighetsklass	IK10
Kapslingsklass	IP54
Nedsmutsningsgrad	3
Konstruktionstyp/montering	Markmontering eller montering på sockel
Ljudtrycksnivå	< 55 dB (A)

3.4.7 Kommunikationsgränssnitt

Datakommunikation	TCP/IP
Dataanslutning modem 1 <i>(frekvens/sändningseffekt)</i>	Ethernet, LTE <i>(800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz/ 23.0 ±1 dBm)</i>
Dataanslutning modem 2 <i>(frekvens/sändningseffekt)</i>	2G (900 MHz, 1800 MHz; @33 dBm) 4G (700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz; @ 23 dBm)
Backendkommunikation	OCPP: 1.6J, 2.0-ready
RFID-standard <i>(frekvens/sändningseffekt)</i>	Betalterminal <i>(13,56 MHz/< 1 W, < 30 dBm)</i>

3.4.8 Lagstiftning

2014/53/EU (direktivet om radioutrustning)

2011/65/EU (RoHS-direktivet)

2001/95/EG (direktivet om allmän produktsäkerhet)

2012/19/EU (WEEE-direktivet)

(EU) 2019/1021 (EU-förordning om långlivade organiska föroreningar)

(EU) 1907/2006 (REACH-förordningen)

SVHC	EU-nr	CAS-nr
Bly (Pb)	231-100-4	7439-92-1
4,4'-dihydroxi-2,2-difenylpropyl (bisfenol A; BPA)	201-245-8	80-05-7
Bly(II)-oxider (PbO)	215-267-0	1317-36-8
N,N-dimetylacetamid	204-826-4	127-19-5
Dibortrioxid	215-125-8	1303-86-2
N,N-dimetylformamid	200-679-5	68-12-2
Dodecametylcylohexasiloxan (D6)	208-762-8	540-97-6
Decametylcyclpentasiloxan (D5)	208-764-9	541-02-6
Octametylcyclotetrasiloxan (D4)	209-136-7	556-67-2
Bly-titan-zirkonium-oxider	235-727-4	12626-81-2
Bly-titan-trioxid	235-038-9	12060-00-3

4 Transport, förpackning och lagring

4.1 Kontroll av leveransen

Produkten levereras antingen stående eller liggande i en lämplig transport- och skyddsförpackning.

Antingen används skyddsfolie med luftkuddar och/eller kartong. Materialet kan även användas som underlag vid monteringen.

1. Undersök produkten noggrant efter att den har packats upp för att kontrollera att det inte har uppstått några skador under transporten.
2. Jämför produktens artikelnummer med numren i leveransdokumenten för att utesluta en felaktig leverans.
3. Kontrollera att inget saknas i leveransen.
4. Gör följande om avvikeler eller skador upptäcks:
 - Ta inte emot leveransen eller endast med förbehåll.
 - Skicka genast en skriftlig reklamation till tillverkaren.



INFORMATION

Behåll originalförpackningen så att den kan återanvändas om produkten eventuellt behöver transportereras igen. När förpackningen inte längre behöver återanvändas ska förpackningsmaterialet kasseras enligt gällande bestämmelser på plats.

4.2 Krav på lagringen

Systemet ska lagras i samma position som vid transporten. Om detta inte är möjligt ska produkten lagras i monteringspositionen.

- Omgivningstemperatur för lagringen: -25 °C till +50 °C
- Tillåten relativ luftfuktighet: max. 95 % (ej kondenserande)
- Vid en tillfällig lagring ska produkten förvaras i originalförpackningen



ANMÄRKNING

Skador på enheten


Risk för skador på laddsystemet på grund av felaktig förvaring eller transport.

- Laddsystemet får inte lutas eller läggas ner.


4.3 Förpackning

- Utvändiga mått (B x L x H): 1300 x 800 x 2250 mm
- Taravikt: ca 110 kg
- Total leveransvikt: ca 860 kg


4.3.1 Packa upp




1. Ta bort skruvarna för den främre panelen.




2. Ta bort den främre panelen.




3. Ta bort skruvarna för takpanelen.




4. Ta bort takpanelen.




5. Ta bort stabiliseringen.



6. Ta bort skruvarna för den bakre panelen.



7. Ta bort den bakre panelen.



8. Ta bort de fyra fästskruvarna (M12, insex 10 mm).
9. Lyft av laddsystemet från pallen med en lyftanordning eller gaffeltruck (se kapitel 5.8 *Montera laddsystemet*, Sida 37).

4.4 Transport

Laddsystemet kan transporteras med en lyftanordning eller en gaffeltruck. (Se kapitel 5.8 *Montera laddsystemet, Sida 37*).



INFORMATION

Vi rekommenderar starkt en transport med lyftanordning.



FARA

Hängande last

Nedfallande last kan leda till allvarliga personskador och dödsfall.

- Stå aldrig under hängande last.
- Koppla endast lyftredskap i avsedda fästpunkter.
- Använd endast godkända lyftanordningar och lyftredskap i felfritt skick med tillräcklig lyftkapacitet.
- Transportera lasten nära marken och sätt genast ned lasten efter att den har nått avsedd plats.

5 Installation

5.1 Installationsarbeten

Monterings- och installationsarbetet kräver specifik kompetens och speciella fackkunskaper. Om arbetet genomförs av personer som inte har den kompetens och utbildning som krävs finns det risk för livshotande skador. Arbetet får endast genomföras av personer som har nödvändig kompetens, erfarenhet av arbetet och som har informerats om farorna.

Följ nationella lagar och bestämmelser vid monteringen och installationen.



ANMÄRKNING

Skador på produkten genom påverkan från omgivningen

Komponenter utan installationsskydd kan skadas av regn, vattenstänk eller mycket damm.

- Låt inte laddsystemet stå utan uppsikt med öppet installationsskydd.



INFORMATION

Vid monteringen och driftsättningen av en laddstation med betalterminal kan vissa väderförhållanden, t.ex. hög luftfuktighet och kyla leda till fukt i displayerna.

Efter att stationen har tagits i drift försvinner fukten inom 48 timmar. Dess funktion påverkas inte.

5.2 Information om den mekaniska installationen



WARNING

Felaktig montering och driftsättning

Felaktigt utfört arbete kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.

- Låt endast utbildad personal utföra arbetet.
- Se till att alla säkerhetstekniska villkor uppfylls innan systemet installeras.
- Genomför endast den mekaniska installationen när systemet är spänningslöst.

- Se till att det finns tillräckligt med plats för monteringen.

Uppställningsplatsen måste vara åtkomlig så att laddsystemet kan installeras och underhållas utan problem.

- Använd lämpligt material och lämpliga verktyg vid monteringen.



INFORMATION

Ibland kan speciellt monteringsmaterial behöva användas för laddsystemet. Detta beror på underlagets beskaffenhet och särskilda förhållanden på plats. Detta måste avgöras individuellt för respektive uppställningsplats.

I exemplet nedan beskrivs en montering med speciellt monteringsmaterial. Beskrivningen innehåller inga detaljer om speciella lokala förhållanden. Tillvägagångssättet får endast ändras av behöriga personer med fackkunskap.

5.3 Information om elinstallationen



⚠ FARA

Fara på grund av elektrisk ström

Kontakt med strömförande delar kan leda till en elektrisk stöt som i sin tur kan ge upphov till allvarliga personskador och dödsfall.

- Låt endast en behörig elektriker utföra arbetet på elektriska komponenter. Arbetet ska genomföras enligt elektrotekniska regler.
- Säkerställ spänningsslöshet och vidta lämpliga skyddsåtgärder.

- För en säker frånkoppling under installationsarbetet måste laddsystemet kopplas bort från spänningsförsörjningen.
 - Frånkoppla dvärgbrytare resp. huvudbrytare.

Följ nationella lagar och bestämmelser vid elinstallationen. I Tyskland gäller följande säkerhetsregler:

- DIN VDE 0100-100
- DGUV föreskrift 1
- DGUV föreskrift 3+4
- TRBS 1201



ANMÄRKNING

Skador på enheten på grund av hög kortslutningsström

Om en felaktig förkopplad säkring väljs med hänsyn till den förkopplade transformatorn kan enheten skadas på grund av för hög kortslutningsström.

- Välj lämplig förkopplad säkring för att reducera förväntad kortslutningsström till max. 17 kA.

5.4 Uppställningsplats

För en korrekt installation, säker drift och barriärfri åtkomst till laddsystemet ska följande punkter observeras när uppställningsplatsen väljs.

- Följ gällande nationella och lokala bestämmelser.
- Installera inte laddsystemet i närheten av:
 - brännbart, brandfarligt och explosivt material
 - flytande eller sprutande vatten
- Installera inte laddsystemet i följande områden:
 - i explosiv miljö (t.ex. tankstationer för fordongas)
 - i områden med risk för stillastående eller strömande vatten
 - i områden med risk för översvämnningar
 - i områden med risk för värmekupoler och ackumulerad värme
- Underlaget måste uppvisa tillräcklig hållfasthet och bärighet för att klara den mekaniska belastningen.
- Se till att det finns tillräckligt med plats så att minimavstånden kan säkerställas:
 - 3 cm mellan laddsystemets baksida och andra objekt (vid en mekanisk installation på en betongsockel)
- Säkerställ att tillräckligt med friskluft tillförs för kylnings av laddsystemet samt att värmen kan avledas.
- Observera förhållandena på plats, se även kapitel 3.4 *Tekniska specifikationer, Sida 18*.
- Säkerställ att det finns en stabil LTE-anslutning. Växla till LAN eller en extern LTE-antenn om det behövs. Vi rekommenderar att en Duplex-nätverkskabel (CAT 7) dras.



ANMÄRKNING

Risk för skador på systemet om det blir påkört av misstag

Systemet kan skadas om det blir påkört av ett fordon.

- Välj en uppställningsplats där systemet inte kan bli påkört av ett fordon.
- Om skador inte kan uteslutas måste lämpliga förebyggande åtgärder vidtas.




INFORMATION

På grund av gällande EMC-krav är detta laddsystem inte lämpligt för användning i bostäder.

5.5 Markmontering

Monteringsmaterial och verktyg


- Anslutningskonsol
- 4 st. Skruvar utvärdig sexkant M12 x 60 mm, hållfasthetsklass minst 8.8, med 4 brickor (DIN ISO7039, 13 x 37 mm)
- Momentnyckel



Monteringen görs på en förberedd asfals- eller betongyta.



Därefter monteras och installeras laddsystemet.

Laddsystemets mått anges i kapitel 13.1 *Enhetens mått, Sida 105*.



Förutsättningar för monteringen

- Underlag med tillräcklig tjocklek, bra konsistens och tillräcklig bärformåga
- Minst 120 mm tjock asfalt eller betong
- Jämn anläggningsyta (tolerans: 1 mm)
- Specifikationer för hålen som ska borras:
 - Avstånd: 200 mm och 950 mm upptill och 915 mm nedtill.
 - Öppning i underlaget av betong som anslutningskablarna ska dras igenom. Ca 345 x 97 mm horisontellt mittemellan fästhålen.



Genomföra monteringen

1. Markera hålen som ska borras.
Anslutningskonsolen kan användas som mall. Markeringen måste vara vänd framåt.
2. Borra hålen enligt specifikationerna.
3. Säkerställ öppningen för anslutningskablarna.
4. Skruva fast anslutningskonsolen med skruvar M12x60 mm (min. 8.8 + brickor 13x37) på underlaget av betong ($M = 50 \text{ Nm}$).

5.6 Montering på betongsockel

Betongsockeln sänks ner och installeras i marken.

Därefter monteras och installeras laddsystemet på betongsockeln.

Laddsystemets mått anges i kapitel 13.1 *Enhetens mått, Sida 105*.



FARA


Hängande last

Nedfallande last kan leda till allvarliga personskador och dödsfall.

- Stå aldrig under hängande last.
- Koppla endast lyftredskap i avsedda fästpunkter.
- Använd endast godkända lyftanordningar och lyftredskap i felfritt skick med tillräcklig lyftkapacitet.
- Transportera lasten nära marken och sätt genast ned lasten efter att den har nått avsedd plats.

Monteringsmaterial och verktyg


- Anslutningskonsol
- 4 st. Skruvar utväändig sexkant M12 x 60 mm, hållfasthetsklass minst 8.8, med 4 brickor (DIN ISO7039, 13 x 37 mm)
- Momentnyckel



Förutsättningar för monteringen

- Schakt
 - Bredd: 2100 mm
 - Längd: 1300 mm
 - Avstånd till betongsockelns sidor: 400 mm
 - Djup: 600 mm
- Underlaget ska ha en jämn anläggningsyta (tolerans: 1 mm)

5.6.1 Transportera betongsockeln



Lyfta upp betongsockeln (vikt ca 445 kg)

- (1) Gängade ankare M12
- (2) Transportankare RD 12
- (3) Öppningar för kabelindragning på sidan
- (4) Öppning för kabelindragning nedtill

1. Skruva in lämpliga fästpunkter eller vajeröglor med gänga M12 i transportankarna (2).
2. Lyft upp och transportera betongsockeln med en lämplig lyftanordning.



FARA





Risk för att de gängade ankarna (1) lossnar

De gängade ankarna M12 (1) får endast användas för infästning av anslutningskonsolen.

De kan lossna vid dragbelastning och betongsockeln kan rama ner. Detta kan leda till allvarliga personskador och dödsfall.

- Använd inte de gängade ankarna M12 (1) för att lyfta upp eller transportera betongsockeln.
- Använd lämpliga fästpunkter på transportankarna (2).

5.6.2 Genomföra monteringen



1. Genomför schaktningen och förbered schaktet för en stabil montering av laddsystemet.
2. Sänk ned betongsockeln i schaktet med en lämplig lyftanordning.
 - ⇒ För att underlätta justeringen av sockelns läge är marknivåns övre kant och laddsystemets användarsida markerade på sockeln
 - ⇒ Betongsockeln ska sticka upp 20 mm ur jorden
3. För in strömkabeln i betongsockeln eller dra den genom sockeln.
4. Fyll på schaktmassan i schaktgropen igen.
 - ⇒ Se till att schaktmassan har samma nivå som marken runt schakten.
5. De sista 300 mm inuti betongsockeln ska fyllas med fyllnadsmaterial för betongsocklar.
 - ⇒ ½ säck fyllnadsmaterial (från Compleo)
 - ⇒ Fyllnadsmaterial måste användas då detta minskar risken att fukt från jordmassorna tränger in i laddsystemet.
6. Komprimera schaktmassan runt laddsystemet.
7. Justera anslutningskonsolens läge med hjälp av de avlånga hålen så att konsolen sitter så parallellt som möjligt med betongsockeln. Markeringen måste vara vänd framåt.
8. Skruva fast anslutningskonsolens med skruvar M12x60 mm (min. 8.8 + brickor 13x37) på betongsockeln ($M = 50 \text{ Nm}$).

5.7 Kabelgenomföring




FARA

Fara på grund av elektrisk ström

Strömförande delar kan exponeras om isoleringen är skadad. Kontakt med dessa delar kan leda till en elektrisk stöt som i sin tur kan ge upphov till allvarliga personskador och dödsfall.

- Den yttre kabelisoleringen måste bibehållas upp till 5 cm ovanför bygelklämmorna.




1. Skala strömkabeln (ca 500 mm under marknivån) och dra de enskilda ledarna genom anslutningskonsolen.

- ⇒ **Anmärkning:** Kraftelektroniken behöver ett högerroterande fält. Fasföljden måste alltid vara "L3 - L2 - L1".
- ⇒ Strömkabelns ledare bör sticka upp ca 400 mm över marken.
- ⇒ Datakabeln bör sticka upp minst 700 mm över marken.


⇒ Anslutningskabeln för potentialutjämningsanslutningen dras genom vänster kabelförskruvning och bör sticka upp ca 166 mm över marken.

2. Fyll på tillräckligt med fyllnadsmaterial i öppningen.




3. Montera kabelförskruvningar (1) på anslutningsplåten (2).
4. Sätt på anslutningsplåten på anslutningskonsolen (4).
5. Dra anslutningskabeln för potentialutjämningsanslutningen (grön) och nätverkskablarna (grå) genom kabelförskruvningarna.
6. Skruva fast anslutningsplåten med 6 x M6-muttrar på anslutningskonsolen (NV 10) (M=6 Nm).
7. Dra åt kabelförskruvningarna.


8. Stick in skyddskåpan baktill (3) och skruva fast 2 x M8-skruvar med cylindrisk skalle med 5 mm insekskruvar (M = 15 Nm) fram till.




9. Stick på anslutningsmallen (5) på skyddskåpan och böj ledningarna som ska kortas av framåt.



10. Sänk ner anslutningsmallen så pass mycket att de fjädrande tryckstyckena på sidan (6) snäpps fast i skyddskåpan.



11. Fixera kablarna med bifogade bygelklämmor på C-skenan (krysspår) ($M=2\text{ Nm}$).




12. Korta av kablarna med hjälp av mallen så att de passar under mallen.


Längder över anslutningsplattan:

⇒ PE = 330 mm

⇒ Strömkablar = 310 mm över anslutningsplattan.



13. Ta bort ca 35 mm isolering från kablarna. Isoleringen kan markeras genom fönstret på mallens baksida.



14. Ta bort anslutningsmallen igen.

15. Sätt på skyddet av metall på skyddskåpan och skruva fast med tillhörande 4 skruvar med försänkt skalle (4 x M8; TX45; M = 15 Nm).



ANMÄRKNING

Skador på elektroniken

När laddsystemet sätts på plats på anslutningsplattan kan kraftelektroniken skadas om strömkablarna fastnar.

- Montera tillhörande skydd på anslutningsmallen.

5.8 Montera laddsystemet

Laddsystemet lyfts upp över skyddet och sänks sedan ner. Detta kan göras med en gaffeltruck eller en lyftanordning.



FARA

Hängande last

Nedfallande last kan leda till allvarliga personskador och dödsfall.

- Stå aldrig under hängande last.
- Koppla endast lyftredskap i avsedda fästpunkter.
- Använd endast godkända lyftanordningar och lyftredskap i felfritt skick med tillräcklig lyftkapacitet.
- Transportera lasten nära marken och sätt genast ned lasten efter att den har nått avsedd plats.



VARNING

Risk för att laddsystemet ramlar ned

När dörren är öppen förändras laddsystemets tyngdpunkt så pass mycket att laddsystemet kan ramla av från truckens gafflar.



- Säkerställ att laddsystemets dörr är låst innan transporten görs.

5.8.1 Lyfta via fästpunkterna på taket



INFORMATION

- Lyftanordningen måste vara dimensionerad för en transportvikt på > 1000 kg.
- Lyftögleskruvarna ingår inte i leveransen.




1. Ta bort pluggarna (1) från de yttre gängade hålen.

2. Skruva in lämpliga lyftögleskruvar (2) med gänga M12 till anslag och dra åt skruvarna.
3. Koppla lämplig lyftanordning till lyftögleskruvarna.


5.8.2 Lyfta med gaffeltruck

Lyft upp laddstationen i avsedda öppningar på sockeln med en gaffeltruck eller med en kran som kopplas till taket.




1. Ta bort lamellpluggarna från
öppningarna för gaffeltrucken på
enhetens sockel. Öppningarna för
gaffeltrucken måste tillslutas igen med
lamellpluggarna efter transporten.
2. För in truckens gafflar i avsedda
öppningar på sockeln.

5.8.3 Sätta laddsystemet på plats på anslutningskonsolen




1. Lyft upp laddsystemet minst 400 mm.
2. Placera laddsystemet ovanför
anslutningskonsolen. Införingstratten
(1) i laddstationens sockel måste
justeras så att den sitter nära skyddet
(2) för anslutningen.
3. Sätt ner laddsystemet långsamt och
säkra det så att det inte kan välta. När
laddstationen sätts ner justeras dess
läge via införingshjälpen. Om systemet
fastnar när det sätts ner, lyft försiktigt
upp det igen och justera på nytt.




4. Skruva fast laddsystemets hölje på
sidan i fyra punkter på
anslutningskonsolen. (M12-skruvar plus
karossskruvar).
5. Tillslut öppningarna med bifogade
kåpor.

5.9 Fälla ned fläkten och ta bort skyddet




1. Lossa de två skruvarna (1) på fläkten tills den kan röras.

Obs: Ta inte bort skruvarna helt!






2. Dra fläkten framåt och fäll ned den.



3. Ta bort skyddet.

5.10 Ansluta strömkablarna



1. Anslut anslutningskabeln med bifogade V-klämmor och dubbla V-klämmor till samlingsskenorna enligt figuren här intill (PE: M10, M = 35 Nm; N/L3/L2/L1: M12, M = 50 Nm).

2. Ledararean ska väljas med hänsyn till max. laddeffekt samt strömkabelns längd och typ av kabeldragning.

⇒ L1/L2/L3: max. 240 mm²

⇒ N: min. 25 mm², max. 240 mm²

⇒ PE: min. 0,5 x [L1/L2/L3], max. 240 mm²

3. Sätt på plastkåporna på V-klämmorna.

4. Montera det bifogade skyddet (1) (TX45, M = 15 Nm)

5. Fäll upp fläkten igen och fixera den.



FARA

Fara på grund av elektrisk ström

Om anslutningskablarna för fläktarna inte dras korrekt kan dessa ligga an mot fläkthjulet efter att fläktarna har fällts upp. Kablarna kan då skadas. En sådan skada kan leda till att laddsystemet blir strömförande.

Kontakt med strömförande delar kan leda till en elektrisk stöt som i sin tur kan ge upphov till allvarliga personskador och dödsfall.

- Säkerställ att anslutningskablarna dras och sätts fast korrekt.




INFORMATION

Fixera inte dragna datakablar på kopparskenorna.

5.11 Potentialutjämning

Potentialutjämningen görs med hjälp av en fast monterad potentialutjämningsskena i höljet.



åt med angivet åtdragningsmoment.

- Montera alla täckkåpor som eventuellt tagits bort.

- Välj ledararea baserat på max. längd och typ av kabeldragning.
 - ⇒ Rundledare V4A: max 10 mm², eller
 - ⇒ Flexibel ledare: max. 35 mm² med presskabelsko M8, vinklad 45°.
- Korta av ledarna om det behövs och skruva fast på skenan.
 - ⇒ Anslutningsskruv M8 x 20; M = 20 Nm.
- Säkerställ att ledaren är korrekt ansluten och att fästskskruven har dragits




ANMÄRKNING

Potentialutjämningsanslutning för överspänningsavledare

- Om det finns en överspänningsavledare av typ 1+2 måste potentialutjämningsanslutningen göras på en ev. monterad potentialutjämningsskena eller på en lokal jordelektrod.

5.12 Dataanslutning via RJ45-kontakt

Laddsystemet ansluts till ett befintligt nätverk via en internt monterad switch med hjälp av en RJ45-kontakt.



1. Demontera beröringsskyddet för dvärgbrytaren (1).
2. Anslut nätverkskabeln med RJ45-kontakt till anslutningsplatsen (2).
3. Montera beröringsskyddet för dvärgbrytaren igen.



ANMÄRKNING

Tvärsnittet för nätverkskabelns trådar får inte underskrida AWG 26. Vid användning av mindre tvärsnitt är det inte säkerställt att anslutningen kan upprättas.

6 Driftsättning



FARA

Fara på grund av elektrisk ström

Strömförande delar kan exponeras om det finns skador på laddsystemet eller dess komponenter. Kontakt med strömförande delar kan leda till en elektrisk stöt som i sin tur kan ge upphov till allvarliga personskador och dödsfall.

- Laddsystemet får bara drivas i felfritt skick.
- Vid skador på laddsystemet måste systemet genast göras spänningsslöst med dvärgbrytaren. Vidta även åtgärder för att skydda mot återinkoppling.
- Arbetet på elektriska komponenter får bara genomföras av en behörig elektriker.
- Reparationsarbetet får bara göras av kundtjänst.

- Driftsättningen måste genomföras av en behörig elektriker eller av en elektriskt utbildad och instruerad person.
- Innan systemet tas i drift måste en kvalificerad behörig elektriker kontrollera att vidtagna skyddsåtgärder är effektiva och att den mekaniska och elektriska installationen har utförts korrekt.
- Driftsättningen får bara genomföras om alla nödvändiga interna täckkåpor är monterade och om höljet är helt stängt.
- Vid driftsättningen måste nationella bestämmelser, föreskrifter och tekniska regler följas.



INFORMATION

I bilagan till den här manualen finns en checklista med arbetssteg som krävs vid en kontroll. Listan är baserad på de tyska standarderna DIN VDE 0100-600 och DIN VDE 0105-100.

Avvikande eller kompletterande nationella föreskrifter måste följas!

Se kapitel 13.3 *Checklistor för driftsättning och kontroller, Sida 111.*

6.1 Systemstart

Efter en korrekt installation av laddsystemet kan systemet startas.

1. Slå på spänningsförsörjningen.
2. Tillkoppla dvärgbrytare och jordfelsbrytare.
⇒ Systemstarten påbörjas.

Beroende på typ av laddsystem, dess konfiguration och egenskaper kan det ta olika lång tid att starta upp systemet. En lyckad systemstart visas med hjälp av statuslysdioderna och displayen (beroende på laddsystemets konfiguration och produktomfattning). I genomsnitt tar systemstarten ca 60 sekunder.

Efter en lyckad systemstart tänds lysdioden för respektive laddpunkt tillfälligt och lyser grönt. På ett laddsystem med display visas dessutom meddelandet "Klar för drift" för respektive laddpunkt.

Förutom angivna indikeringsmöjligheter visas även aktuell mätarställning och meddelandet "Klart för drift" på minnes- och indikeringsmodulen SAM (om en sådan är monterad).



INFORMATION

På uttrycklig begäran från kunden kan backend-anslutningen vara konfigurerad och testad från fabrik. I det här fallet kopplas backend-systemet upp direkt mot tillhörande laddsystem när driftspänning tillförs. Detta kan ta ett par minuter.



INFORMATION

Betalterminalen kan bara tas i drift med hjälp från service.

7 Webbgränssnitt DUCTO

7.1 Konfigurera laddsystemet med DUCTO

DUCTO är en programvara som kan användas för att ställa in laddsystem från Compleo via en slutenhet.

Via konfigurationsgränssnittet kan olika parametrar ställas in för laddsystemet.

Informationen för hantering av laddsystemet har sparats direkt i laddsystemet. Om du anger laddsystemets IP i webbläsaren på en lämplig slutenhet, t.ex. en bärbar dator, hämtas en startsida och en anslutning upprättas till laddsystemet. Efter inloggningen visas en översikt över de parametrar som kan hämtas eller ändras.

För att kunna ansluta till laddsystemet måste slutenheten som används ha en IP-adress inom samma IP-adressområde.




INFORMATION


I exemplet nedan görs arbetsstegen för nätverkskonfigurationen med Microsoft Windows 10 och ett simulerat laddsystem.

Användaren måste ha administratörsrättigheter för att kunna konfigurera nätverket.

7.2 Skapa en nätverksanslutning



1. Anslut den nätverkskompatibla slutenheten eller datorn till laddsystemet med datakabeln.
2. Använd följande sökväg: Kontrollpanel -> Nätverk och Internet -> Nätverksinställningar.
3. Högerklicka för att hämta och öppna egenskaperna för motsvarande Ethernetanslutning.



4. Öppna egenskaperna för <...(TCP/IPv4)>.

5. Ange en IP-adress från området 192.168.1.xxx.

⇒ Laddsystemet visas som nätverksanslutning.

Anmärkning: Laddsystemet har IP-adress 192.168.1.100 och denna får därför inte användas för konfigureringen av slutenheten eller datorn.

7.3 Hämta konfigurationsgränssnittet



1. Identifiera lösenordet på DUCTO-dekalen.
2. Öppna den lokala webbläsaren och ange följande IP-adress: <https://192.168.1.100>.

⇒ DUCTO-startsidan visas.

Welcome to Ducto
Ducto offers you the possibility to configure and monitor your charging station. With Ducto, you have full control over your charging station and can ensure that it works exactly as you need it to.

Thanks to the dashboard, you can react quickly to changes in status and thus ensure the smooth operation of the charging station.

På startsidan visas information om laddgränssnittens status.

7.4 Logga in

1. Klicka på <Login> på vänster sida i menyn.
 ⇒ Inloggningsrutan visas.

7.4.1 Välja språk

Anmeldung
Log in to perform initial commissioning, adjust settings or analyse the system status.

1. Klicka på pilen för val av språk på höger sida i menyn.
 ⇒ Nu visas språken som kan väljas.
2. Klicka på önskat språk.




INFORMATION

När språket ändras avvisas ändringar som inte har sparats i aktuell ruta.

7.4.2 Logga in som laddoperatör


Efter inloggningen som laddoperatör går det att ställa in olika parametrar.

Inställningar som kräver en behörig elektrikers kunskaper kan inte hämtas.



The login screen has a 'Password' field containing '.....'. There is a checkbox labeled 'Login as electrician'. Below these is a red-bordered 'Login' button.

1. Ange lösenordet.
 2. Klicka på <Login>.
- ⇒ Användaren har loggat in som laddoperatör.
- ⇒ Konfigurationsgränssnittet visas.



The dashboard shows a sidebar with icons for Dashboard, Settings, Charging data, RFID list, Save & Restore, Firmware-update, Read log, Change password, and Restart. The main area shows a 'Ducto' device with the identifier 'Duo sam charger-06801602'. It includes a 'Settings' section with icons for Charging station, Currents, Network, Backend, and Load management. A 'Simplified view' button is also present.

7.4.3 Logga in som behörig elektriker

Login

Password
.....

Login as electrician

Login

Login as electrician

I hereby confirm that, on the basis of my professional training, knowledge and experience as well as knowledge of the relevant standards, I am able to assess the work assigned to me and can identify potential hazards.

Confirm **Cancel**

1. Ange lösenordet.
 2. Markera rutan <Log in as electrician>
 3. Klicka på <Login>.
-
4. Klicka på <Confirm> för att bekräfta kompetensen.
- ⇒ Användaren har loggat in som behörig elektriker
- ⇒ Konfigurationsgränssnittet visas.

DUCTO

Ducto

Duo sam charger-06801602

- Dashboard
- Settings
- Charging data
- RFID list
- Save & Restore
- Firmware-update
- Read log
- Change password
- Restart

Settings

Simplified view

- Charging station
- Currents
- Network
- Backend
- Load management


7.5 DUCTO:s struktur

I skrivbordsläget är DUCTO uppdelat i tre kolumner.

I vänster kolumn listas alla high level-funktioner.

Kolumnen i mitten används vanligtvis för att välja inställningar eller poster i en lista.

Innehållet i höger kolumn används för allmän information och bearbetning av inställningar och poster. Skillnaderna beror på vilken funktion som valts.




The screenshot shows the 'Settings' page. The left sidebar has a dark background with white icons and text. The main area has a light background with a sidebar on the left containing several folder-like icons with text labels: 'Charging station', 'Currents', 'Network', 'Backend', and 'Load management'. A gear icon with the text 'Please select a category' and a smaller note 'Select a category to perform the corresponding settings.' are visible.

7.6 Informationspanel (dashboard)

Som standard visas informationspanelen efter start av DUCTO.

På denna visas en fullständig översikt över laddningsstatus för det laddsystem som programmet är uppkopplat till.


I exemplet nedan visas laddningsstatus för ett system från Compleo.



The screenshot shows the 'Dashboard' page. The left sidebar has a dark background with white icons and text. The main area has a light background with three main sections: 'Left' (Charging status), 'Right' (Ready to charge status), and 'Backend' (Connected). Below these are three detailed tables: 'Charging' (Meter count: 4091.55 kWh, Current session: Start value 4091.22 kWh, Charged energy 4.33 kWh, Charging power 3.47 kW, Charging duration 01:15:05), 'Ready to charge' (Meter count: 5285.45 kWh, Current session: Start value 0.00 kWh, Charged energy 0.00 kWh, Charging power 0.00 kW, Charging duration 00:00:00), and 'General' (Model: Compleo DUO SAM, Article number: A11SC420011, Serial number: 001605, Update: ST 19.20.42, Client: 2.0.0, Control software: 6.5.0-T1).

7.7 Inställningar

Efter inloggningen listas tillhörande kategorier under "Settings" i den förenklade vyn.



1. Klicka på knappen <Simplified view>.

⇒ Menyn kopplas om till "Classic view".

2. Klicka på knappen <Classic view>.

⇒ Menyn går tillbaka till "Simplified view".

7.7.1 Välja parametrar

Inställningarna är uppdelade i olika mappar med relaterade parametrar. Beroende på användarens behörighet visas dessa bara eller så kan de ändras.

Det finns följande typer av parametrar:



The screenshot shows two input fields: 'Article number' containing 'A103C420011' and 'Serial number' containing '0019605'. Above the fields, the text 'General settings' is visible.

- Readonly (se "Artikelnummer"; "Serienummer")

Dessa värden används bara som information och kan inte ändras.



The screenshot shows two settings: 'Display-language' set to 'Deutsch' and 'Disable beeper' with an unchecked checkbox.

- Dropdown (se "Displayspråk")
- Checkbox (se "Avaktivera beeper")

Dessa värden kan ändras till förinställda värden eller aktiveras om du klickar på dem.



The screenshot shows two text input fields: 'EVSE ID of the left charging point' containing 'DE*CCP*E050022387' and 'EVSE ID of the right charging point' containing 'DE*CCP*E050022388'.

- Textfält (se EVSE-ID för vänster eller höger laddpunkt)

Dessa värden kan ändras genom valfri inmatning av text.



The screenshot shows three dropdown menus: 'Plug unlocking on RCD failure' set to 'Disabled', 'Vehicle connection timeout' set to '30 s', and 'Vehicle disconnection timeout ?' set to '30 s'.

- Expertparametrar

Vissa expertparametrar syns bara om dessa hämtas.

De har en "expert"-markering.



The screenshot shows a dropdown menu for 'Display-language ?' with 'Deutsch' selected. Below it, a descriptive text reads 'Language used on the display.'

En stor del av parametrarna beskrivs om man klickar på parameterns titel.


över parameterns titel.

Dessa beskrivningar är markerade med ett frågestecken som visas när man rör musen

7.7.2 Ändra parametrar

Om en skrivbar parameter ändras visas en "ändrad"-markering.

Enskilda ändringar kan bekräftas direkt eller samlas och bekräftas tillsammans när alla ändringar har gjorts.




The screenshot shows several parameter settings with validation messages:

- 'Unbalanced power limit': A yellow warning box says 'Make sure you comply with local legal requirements.' with a warning icon.
- 'Modbus TCP/IP': A blue info box says 'The power specification via Modbus TCP/IP applies to the entire charging cluster if this charging station is a controller.' with an info icon.
- 'Activate enabling contact': A blue info box says 'If activated, a charging process only starts when an enable signal is present at contact 4 (cf. operating manual).' with an info icon.
- 'The signal at the enable contact applies to the entire charging cluster if this charging station is a controller.': Another blue info box with an info icon.

 Each setting has a dropdown menu where the current value is shown.

- Om inställningen som valts är felaktig eller inte uppfyller gällande standarder visas en gul varningsruta.
- Om det är osannolikt att inställningen kommer få förväntad effekt visas en blå informationsruta.

7.7.3 Laddstation



Set up charging station

General settings

Article number: A13C420011

Serial number: 0015615

Display-language: Deutsch

Disable beeper:

EVSE ID of the left charging point: DE*CC3*E306002387

EVSE ID of the right charging point: DE*CC3*E305002388


Charging point behavior

Unlock plug when vehicle is disconnected:

Show advanced settings

Här finns överordnade parametrar som gäller för hela laddstationen.

7.7.4 Ström



Set up currents

As an electrician, you can statically limit the maximum currents of the charging station and individual charging points here.

RCD self test function

Test mode: Disabled

Connection conditions

Phase mapping: 2/3

Number of phases: 3

External maximum current: 52 A

Internal limits

Internal maximum current: 52 A

Adjustable maximum current: 19 A

Charging point Left

Internal maximum current 1: 16 A

Adjustable maximum current 1: 16 A

Charging point Right

Internal maximum current 2: 16 A


Adjustable maximum current 2: 16 A

I mappen "Currents" kan behörig elektriker ställa in jordfelsbrytarens självtestfunktion och definiera anslutningsvillkoren.

Det behövs många olika strömvärden för att kunna visa de olika gränsvärdena som gäller för laddstationen samt för anslutningen. Dessa värden får bara ställas in av tillverkaren eller en behörig elektriker som har kunskap om värdena.

Dessutom kan laddoperatören samt användare som inte är behöriga elektriker reducera laddstationens totala spänning eller de enskilda laddpunktarnas spänning. Möjlig reducering är markerad med tillägget "Adjustable".

7.7.5 Nätwerk



Set up network

Integrate your charging station into a network here to prepare features like backend, remote access or load management.

Hostname: charger-00601002

Obtain an IP address automatically:

IPv4 address: 10.102.221.93

Subnet mask: 255.255.255.0

DNS server address:

IPv4 gateway address: 10.102.221.1

Activate modem:

1. Ange önskat värdnamn.
2. Ange önskad IP-adress.
3. Ange subnätsmask.
4. Ange gateway-adressen.

**ANMÄRKNING**

Om flera laddstationer ska användas i samma nätverk måste de första 8 siffrorna i IP-oktetten vara samma.

I det här kapitlet beskrivs hur laddstationen kan integreras i ett befintligt nätverk med hjälp av parametrarna.

7.7.5.1 Backend-kommunikation via denna laddstations SIM-kort

För att backend-kommunikationen ska kunna utföras via SIM-kortet måste modemet aktiveras.

1. Markera kryssrutan "Activate modem".
2. Ange namnet på åtkomstpunkten.
3. Bestäm användarnamn och lösenord.
4. Ange fast eller önskad GSM-operatör.
5. Tillval: Markera kryssrutan "Enable router functionalities" om andra laddstationer ska använda den här laddstationens SIM-kort.

7.7.5.2 Backend-kommunikation via en annan laddstations SIM-kort

Om backend-kommunikationen ska upprättas via SIM-kortet i en annan laddstation måste den andra laddstationen betraktas som gateway.

Se kapitel 7.7.5.4.1 *Ställa in IP-adress själv, Sida 56*

7.7.5.3 Förbereda lasthantering

1. Följ anvisningarna i kapitel 7.7.5.4.1 *Ställa in IP-adress själv, Sida 56*.
2. Upprepa dessa steg för alla laddstationer.



INFORMATION

Alla laddstationer som har ett SIM-kort kan fungera som styrenhet för lasthanteringen samt som router för andra laddstationers backend-kommunikation.

Styrenheten för lasthantering behöver inte alltid vara en router om båda funktionerna ska utnyttjas.

7.7.5.4 Förbereda backend-kommunikation via LAN



INFORMATION

För backend-kommunikation via LAN behövs en router med internetanslutning eller en laddstation med SIM-kort.

7.7.5.4.1 Ställa in IP-adress själv

1. Ange en IP-adress som är unik i LAN.
2. Ange subnätsmask (vanligtvis 255.255.255.0).
3. Ange DNS-server och gateway-adress (tillval). Gateway-adressen är routerns adress eller adressen för laddstationen med SIM-kort.

7.7.5.4.2 Automatisk tilldelning av IP-adress

IP-adressen kan fås automatiskt.

Därefter kan inte backend-kommunikation upprättas via en annan laddstations SIM-kort och det går inte heller att ställa in lasthantering.



ANMÄRKNING

Laddstationen kan inte nås

Om en IP-adress tilldelas automatiskt måste det finnas en DHCP-server (router) i nätverket.

Utan den här servern går det inte längre att nå laddstationen via nätverket.

1. Markera kryssrutan "Obtain an IP address automatically".
2. IP-adressen tilldelas automatiskt.

7.7.5.5 Fjärråtkomst till Ducto

Det går även att komma åt Ducto från en punkt utanför det lokala nätverket om vissa förutsättningar uppfylls.

7.7.5.5.1 Åtkomst till Ducto via VPN

Laddstationen kan nås via VPN om den är integrerad i ett lokalt nätverk med internetanslutning.

Detta gäller dock inte om laddstationens backend är ansluten via en annan stations APN-SIM-kort. I sådana fall aktiveras porten automatiskt i laddstationen med APN-SIM-kort.

7.7.5.5.2 Åtkomst till Ducto via APN-SIM-kort

Om SIM-kortet som används är ett APN-SIM-kort med en IP-adress som kan detekteras kan Ducto nås från motsvarande APN via detta SIM-korts IP-adress.

Om denna är tillgänglig visas den också på informationspanelen.

Om flera laddstationer används via ett APN-SIM-kort kan övriga laddstationer nås via adressen https://<SIM-kortets IP-adress>:44***.

Asteriskerna måste bytas ut mot den sista oktetten i den fasta IP-adressen för laddstationen utan SIM-kort.

Exempel:

- ✓ SIM-kortet för laddstationen med routerfunktion har IP-adress 10.102.221.93
 - ✓ Den statiska IP-adressen för intilliggande laddstation som kommunicerar via denna, har IP-adress 192.168.1.101.
 1. Ange <https://10.102.221.93:44101> i valfri webbläsare.
- ⇒ Den sistnämnda laddstationen kan nås.

7.7.6 Backend

I det här kapitlet beskrivs hur parametrarna ska ställas in för en backend-anslutning.

Detta förutsätter en befintlig nätverksanslutning (se kapitel 7.7.5 Nätverk, Sida 53).



INFORMATION

En AuthorisationKey behövs om en wss-URL används. Denna används vanligtvis vid anslutning till backend via LAN.

Vid anslutning via ett SIM-kort används vanligtvis en ws-URL. Denna är säkrad via åtkomstdata för APN.

7.7.7 Betalning



INFORMATION

Den här mappen visas bara om en betalterminal är integrerad.

1. Klicka på knappen "Simplified view".

⇒ Nu visas "Classic view".

2. Öppna mappen "Payment".

3. I motsvarande fält måste du ange terminalens ID, företagets adress och den plats där laddstationen står.

7.7.8 Offline-drift

I den här mappen definieras om laddning ska göras med eller utan autentisering.



INFORMATION

Den här mappen syns bara om driftläget står på "Offline" under backend.

Set up offline mode

Since you have not entered any credentials for a backend, you can define here how a charging process may be started at your charging station.

Charge for free	Enabled
-----------------	---------

Set up offline mode

Since you have not entered any credentials for a backend, you can define here how a charging process may be started at your charging station.

Charge for free	Disabled
-----------------	----------

RFID settings

Default validity of an RFID	365
Timeout for RFID teach-in mode	300 s

Ladda utan autentisering (charge for free)

- Välj "Enabled" i rullgardinsmenyn.

⇒ Laddning utan autentisering är aktiverad.

Ladda med RFID-kort

- Välj "Disabled" i rullgardinsmenyn.

⇒ Laddning kan nu bara göras efter genomförd autentisering med RFID.

⇒ Skapa en RFID-lista (se kapitel 7.9 *RFID-lista, Sida 65*).

- Definiera giltighetsområdet för RFID.
- Definiera timeout för RFID-inlärningsläget.

Alternativ autentisering

Som alternativ kan "Charge for free" aktiveras tillsammans med "RFID optional".

Den ordningsföljd som RFID-kortet hålls fram och fordonet ansluts avgör vilken typ av aktivering som görs.

Set up offline mode

Since you have not entered any credentials for a backend, you can define here how a charging process may be started at your charging station.

Charge for free	Enabled - RFID optional
-----------------	-------------------------

RFID settings

Default ID	
------------	--

- Välj "Enabled - RFID optional" i rullgardinsmenyn.

- Ställ in standard-ID.

Variant1: Laddning med RFID-kort

- Håll fram RFID-kortet.
- Anslut fordonet och ladda det.
- Avsluta laddningen genom att hålla fram RFID-kortet igen.

Variant2: Laddning utan RFID-kort

- Anslut fordonet.
- ⇒ Laddningen autentiseras via eventuellt angivet standard-ID (tillval). Annars används en tidsstämpel.

7.7.9 Lasthantering



ANMÄRKNING

Alla laddstationer måste befina sig i samma IP-adressområde (oktett) (se kapitel 7.7.5 Nätverk, Sida 53)



INFORMATION

Tips:

Vi rekommenderar att varje laddstation öppnas i en egen flik i webbläsaren. Därefter kan en grupp med laddpunkter skapas i ett lasthanteringssystem. Detta ger en bättre översikt och underlättar arbetet.

- Ange "Hostname" under "Settings > Network".
⇒ "Hostname" visas på motsvarande flik.

The screenshot shows two main sections of the DUCTO configuration interface:

- Set up network**: This section allows you to integrate your charging station into a network. It includes fields for Hostname (set to "Controller"), Obtain an IP address automatically? (unchecked), and manual input fields for IPv4 address (10.102.221.93), Subnet mask (255.255.255.0), DNS server address, and IPv4 gateway address (10.102.221.1).
- Set up load management**: This section parameterizes how the charging station handles limited power. It includes fields for Load management mode (set to "Internal only"), Modbus TCP/IP (disabled), and Activate enabling contact (disabled). A note at the bottom of this section says: "Make sure you comply with local legal requirements."

Exempel: "Controller", "Responder 1", "Responder 2", osv...

1. Öppna fliken med avsedd styrenhet.
2. Klicka på "Settings -> Load management".
⇒ "Set up load management" öppnas.
3. Ändra urvalsfältet "Load management mode" till "Controller".
4. Anpassa övriga parametrar.
5. Spara ändringarna.

Responders

0

SSH key 1

1

SSH key 2

+ Add element

Set up load management

Parameterize here how this charging station or a charging cluster handles limited power.

Load management mode

SSH key

Controller IP

mode" till "Responder".

10. Ange tilldelad IP för styrenheten i fältet "Controller IP".

11. Kopiera "SSH-Key" genom att klicka på motsvarande symbol.

SSH key 1

+ Add element

Key 1".

14. Upprepa föregående steg för inställning av fler responderar.

15. Spara alla ändringar när inställningen är klar, om det inte redan har gjorts.

6. Klicka på "Add element" längst ner under "Responders".

⇒ Nu visas ett lönnummer som börjar med 0, och en tom textruta "SSH-Key X".

7. Växla till fliken för avsedd responder.

8. Klicka på "Settings -> Load management".

⇒ "Set up load management" öppnas.


9. Ändra urvalsfältet "Load management



INFORMATION

Efter inställningen av lasthanteringen måste alla laddstationer startas om.

7.7.9.1 Modbus TCP/IP



Beroende på om lasthanteringsläget är inställt på ”Internal only” eller ”Controller” kan antingen varje enskild laddstation eller hela gruppen med laddpunkter styras av en överordnad energihanterare.

Compleo erbjuder kompatibla energihanteringssystem.

Om du vill integrera laddstationen i ditt egna energihanteringssystem ställer vi vår registerspecifikation till förfogande.

7.7.9.2 Aktiveringskontakt

Tack vare funktionen ”Enabling contact” kan ett system anslutas, t.ex. ett byggnadsstyrsystem, där laddningsprocesserna kan godkännas med hjälp av en styrsignal.


Den befintliga aktiveringskontakten på kretskortet (tillval) beskrivs i bruksanvisningen för laddstationen.

Om laddstationen är utrustad med en rundstyrningsmottagare är ingen aktiveringskontakt inkopplad.

7.7.10 Personalisera displayen

Displayen kan anpassas till laddoperatörens företagsdesign.

1. Klicka på <Settings> på vänster sida i menyn.




2. Gå till ”Simplified view” genom att klicka på knappen för val av vy.
3. Klicka på mappen <Charging station>.
⇒ I höger kolumn öppnas en urvalslista.

 Set up charging station

Farbschema Kopfzeile Dunkel

Primäre Kundenfarbe 16711680 

Logo Title  + Click to add an image

 Preview  Edit  Reset

4. Skrolla till önskad post

Carousel images

The image must be a non-progressively encoded jpeg with a maximum size of 100 kB. The resolution of the image must be between 1024 x 295 pixels and 1024 x 365 pixels.

Image 1



 Preview  Edit  Delete

Image 2

Trusted by



5. Följ instruktionerna på displayen.



INFORMATION

Bilder som ska laddas upp måste vara sparade i filformat .png.

Filerna får inte vara större än 100 kB. Bilderna får inte vara större än 944 x 422 px.

Help images

Help info



Preview Edit Reset

Help hours



Preview Edit Reset


Help payment



NO CASH CARD ONLY

Preview Edit Reset

7.8 Laddningsdata



Record-ID	Start	Charging duration	Charged energy
270	May 30, 2023 12:18	02:21:22	7.95 kWh
269	May 26, 2023 13:08	00:14:34	2.50 kWh
268	May 24, 2023 09:06	03:25:43	3.49 kWh
267	May 23, 2023 07:51	03:24:24	1.62 kWh
266	May 22, 2023 07:50	08:02:32	8.18 kWh
265	May 17, 2023 07:46	07:25:45	3.25 kWh
264	May 15, 2023 07:44	08:01:31	7.99 kWh
263	May 10, 2023 07:35	03:20:41	4.69 kWh
262	May 5, 2023 08:00	04:51:26	5.71 kWh
261	May 3, 2023 08:37	06:27:46	0.00 kWh

Record details

- Record-ID: 209
- IdTag: 0500 ITDF 6100 00
- KVSE-ID: DE1C CS'E 3000 0238 7
- Connector: Ladepunkt Left
- Start: May 25, 2023 1:08:34 PM
- End: May 25, 2023 1:25:08 PM
- Duration: 00:14:34
- Start counter reading: 4115.92 kWh
- End counter reading: 4118.47 kWh
- Charged energy: 2.55 kWh


På menysidan "Charging data" kan laddningsdata hämtas och exporteras utan att en backend-anslutning behövs.

Laddningsdata kan vid behov filtreras efter tidsperiod och IdTag (RFID-kortets nummer).

- Filtrera efter den laddningsdata du behöver.
 ⇒ En filtrerad laddningslista visas.
- Välj önskad laddning genom att klicka på den.

⇒ I höger kolumn visas detaljerad information om vald laddning.

7.8.1 Exportera laddningsdata



Record-ID	Start	Charging duration	Charged energy
270	May 30, 2023 12:18	02:21:22	7.96 kWh
269	May 29, 2023 13:08	00:14:34	2.65 kWh
268	May 24, 2023 09:06	03:25:43	3.69 kWh
267	May 23, 2023 07:51	03:24:24	1.62 kWh
266	May 22, 2023 07:50	08:02:32	8.18 kWh
265	May 17, 2023 07:46	07:25:43	3.25 kWh
264	May 15, 2023 07:44	08:01:31	7.96 kWh
263	May 10, 2023 07:35	03:20:41	4.68 kWh
262	May 5, 2023 06:00	04:31:26	5.71 kWh
261	May 3, 2023 06:37	09:27:46	0.00 kWh

1. Filtrera och välj den laddningsdata som behövs.
2. Välj var exporten ska sparas och ange filens namn.
3. Klicka på "Export"-knappen.

⇒ Filen med laddningsdata sparas som CSV-fil.

7.9 RFID-lista



På menysidan "RFID list" kan RFID-enheter visas, skapas, grupperas och filtreras.

Listan med RFID-enheter kan exporteras och importeras om det behövs.

7.9.1 Inlärningsläge



1. Sätt "Teach-in mode"-knappen på "On".

⇒ Alla RFID-enheter registreras automatiskt när de hålls fram mot RFID-sensorn. Enheterna är som standard giltiga tills inställd timeout-tid nås. (Se "Ladda med RFID-kort" i kapitel 7.7.8 Offline-drift, Sida 59.)

7.9.2 Lägga till en post

1. Klicka på knappen "Add entry".
- ⇒ I höger kolumn öppnas en parameterlista med poster.

Add Entry X

Set the contents of the new entry.

Description

idTag

Valid from

Valid until

Enable / disable entry

Inactive Active

Set up as a teach-in card

Inactive Active

Set group

-

2. Ange RFID-enhetens beteckning i fältet för valfri text.
3. Ange RFID-enhetens idTag i fältet för valfri text.
4. Ställ in giltighetstid.
5. Aktivera/avaktivera posten om det behövs.

Tillval: Ställa in som inlärningskort

Efter att denna funktion har aktiverats kan inlärningsläget startas med inlärningskortet utan Ducto.

Det här kortet kan då inte längre användas för att starta och avsluta en laddning.

7.9.3 Grupper

Med den här funktionen kan IdTags sammansättas i grupper.

Medlemmar i den här gruppen har samma behörighet. Till exempel kan en laddning som aktiverats via RFID avslutas med en annan RFID-enhet från samma grupp.

?

Import RFID list

Groups

Free-text filter

Create a group (2)

Create a group. With idTags in a group, you can finish charging processes that were started with other idTags from the same group.


Gruppe 2
Gruppe 1

New group


1. Klicka på "Group"-knappen i kolumnen i mitten.
⇒ En detaljerad meny öppnas i kolumnen på höger sida.
2. Lägg till idTags till en befintlig grupp eller skapa en ny grupp.

7.10 Spara och återställa

På menysidan "Save & Restore" kan aktuell konfiguration sparas. Denna kan sedan användas om konfigurationen skulle behöva återställas eller för att överföra den till andra laddstationer.



7.10.1 Spara



 A113C42001.11_0015615_230602.config

detaljerad "Save"-meny.

1. Klicka på "Save" på kolumnen i mitten.

⇒ I höger kolumn öppnas en


2. Tilldela ett extra lösenord och klicka på knappen "Save".

⇒ Konfigurationsfilen skapas och sparar i nedladdningskatalogen på ansluten dator.

⇒ Som standard består filnamnet av artikelnummer, serienummer och datum när filen sparades (YYMMDD).


3. Spara konfigurationsfilen på en säker plats.

7.10.2 Återställa



1. Klicka på "Restore" på kolumnen i mitten.

⇒ I höger kolumn öppnas en detaljerad "Restore"-meny.



The first screenshot shows the initial "Restore" dialog with the instruction: "Restore the configuration of your charging station based on a backup file. Restoring the configuration overwrites the current configuration parameters." It has a "Select file" button.

The second screenshot shows the "Restore" dialog after a file has been selected. The file path "A113C42001.11_0015615_230602.config" is displayed in the input field. Below it, a password entry field contains "...." and a checkmark icon indicates the password is correct.

2. Välj önskad konfigurationsfil.

3. Ange det extra lösenordet.

4. Bekräfta med knappen med en bock.

⇒ Konfigurationsfilen laddas.

2. Check parameter

Check whether the values from the backup file correspond to the desired values. You can change the values from the backup file manually.

Important parameters

Hostname
Config > Network

Current value
charger-06801602 Retain?

New value
 X

5. Kontrollera listade parametrar.
6. Ändra eller bibehåll parametrarna.
7. Spara alla ändringar.
8. Starta om laddstationen.

7.10.3 Återställa till fabriksinställningarna



ANMÄRKNING

Det går inte att återställa till fabriksinställningarna

Det finns ingen hårdvara- eller programvarubaserad möjlighet att återställa till fabriksinställningarna.

- Spara alltid den aktuella konfigurationen efter att driftsättningen har genomförts.
- Kontakta www.compleo-charging.com/beratung om laddstationen inte längre kan nås via Ducto.

7.11 Uppdatering av fasta program (firmware)

Uppdateringar för de fasta programmen överförs automatiskt om det finns en befintlig backend-anslutning.

Uppdateringarna finns även på Compleo Partner-portalen och kan även beställas av din kontaktperson hos Compleo.




The screenshot shows the Ducto web interface. On the left, there's a sidebar with icons for Dashboard, Settings, Charging data, RFID list, Save & Restore, and Firmware-update. The main area has a header "Firmware-update". Below it, there's a table showing "Current version: 6.9.0-11" and "Client: 2.0.0". A button labeled "Choose file" is present. To the right, there's a detailed description of the firmware update process:

Firmware-update
 Select the file for the firmware update. After selecting the file, you will be prompted to reboot. The update process may take a few minutes.
 If you select an invalid file, the system will only restart. Your individual configuration will be kept in any case.

7.11.1 Uppdatera fasta program (firmware)

1. Gå till menysidan "Firmware-update" för att ta reda på vilken firmware- och client-version som är installerad.

2. Gå till Compleo Partner-portalen för att kontrollera om det finns en ny version.
3. Ladda ned och spara en ny version.
4. Klicka på knappen "Select file" och välj nedladdad version.



5. Bekräfta uppmaningen om en omstart av systemet.
- ⇒ Systemet startas om. Detta kan ta ett par minuter.

7.12 Läsa ut loggade data

På menysidan "Read log" kan loggade data från en tidsperiod på upp till 14 dagar sammanfattas, laddas ner och analyseras.

1. Välj önskad tidsperiod.
2. Klicka på "Download"-knappen.
 - ⇒ Filen med loggade data skapas och sparar i nedladdningskatalogen på ansluten dator.
3. Skicka filen inkl. en ev. detaljerad beskrivning av felet till www.compleo-charging.com/ beratung.
 - ⇒ Compleo skapar ett serviceärende och kontaktar avsändaren.

7.13 Ändra lösenord

På menysidan "Change password" kan ett individuellt lösenord ställas in.

Compleo rekommenderar av säkerhetsskäl att det ursprungliga lösenordet ändras.



INFORMATION

Om du har glömt ditt lösenord: Skicka ett mejl till www.compleo-charging.com/beratung. Ange laddstationens serienummer i mejlet.

7.14 Lista med parametrar

Listan med alla parametrar inkl. beskrivning, standardvärde och åtkomstbehörighet är separat dokumenterad tillsammans med OCPP GetConfiguration.

Aktuell dokumentation finns dessutom i Ducto för respektive parameter.




INFORMATION

Compleo tillhandahåller dokumentationen "OCPP GetConfiguration" på begäran.

7.15 Starta om

Systemet kan startas om helt på menysidan "Restart".



1. Klicka på "Confirm"-knappen.
 - ⇒ En omstart görs som tar ca 60 sekunder.
 - ⇒ Efter en lyckad omstart öppnas informationspanelen automatiskt, förutsatt att IP-adressen inte har ändrats.
 - ⇒ Aktiva laddningsprocesser återupptas.



INFORMATION

Om laddstationen har ett fel som är svårt att identifiera rekommenderar vi en omstart som första åtgärd för att försöka avhjälpa felet.

7.16 Information om felavhjälpling

I följande lista beskrivs fel som framför allt beror på en felaktig konfiguration.

Typ av fel

Det går inte att nå Ducto

Information om felavhjälpling

1. Kontrollera nätverksanslutningen
2. Vid en fast IP-adress:
Kontrollera den bärbara datorns IP-adress för Ethernet-porten
3. Vid en automatisk IP-adress:
Sök efter laddstationen på routerns användargränssnitt

Lösenordet fungerar inte

Informera www.compleo-charging.com/
beratung

Backend-anslutningen kan inte upprättas

1. Kontrollera backend-URL
2. Via SIM-kort:
 - Kontrollera om modemet är aktiverat
 - Kontrollera APN-data
3. Via LAN:
 - Kontrollera nätverksanslutningen
 - Kontrollera om en AuthorisationKey har sparats
 - Om IP-adressen fastställs automatiskt:
Kontrollera om routern har en internetanslutning

Laddstationen laddar inte

1. Kontrollera strömmen
2. Kontrollera konfigurationen av lasthanteringen
3. Kontrollera autentiseringmekanismerna
 - Kontrollera backend-anslutningen
 - Kontrollera RFID-listan
4. Kontakta en behörig elektriker

7.17 Manual för DUCTO

Mer information om DUCTO:

https://www.compleo-charging.com/fileadmin/Documentcenter/Ducto/Ducto_Guide.pdf

8 Drift

I det här kapitlet förklaras hur laddsystemet ska användas. Laddsystemets laddningsprocesser kan startas och avslutas med hjälp av olika autentiseringssmetoder. Beroende på typ av laddsystem och systemets utrustning är följande manövrering och autentisering möjlig:

"Charge for free"

Laddningsprocessen startas och avslutas utan en speciell autentisering när "Charge for free" tillämpas. Laddningsprocessen påbörjas direkt efter att laddkabeln har anslutits till laddsystemet och/eller till fordonet. Laddningsprocessen kan bara avslutas på fordonet.

RFID

Laddningsprocessen startas och avslutas med ett kort eller ett chip när RFID tillämpas. Laddningsprocessen påbörjas efter att autentiseringen har godkänts och en laddkabel har anslutits till laddsystemet och/eller till fordonet.

Giro-e (endast i Tyskland):

Om "Giro-e" tillämpas startas laddningsprocessen med ett tyskt bankkort (Girocard). Därefter bekräftas eller avslutas laddningen. Laddningsprocessen påbörjas efter att autentiseringen har godkänts och en laddkabel har anslutits till fordonet.

App på mobiltelefon/surfplatta eller webbplats

Laddningsprocessen startas och avslutas med en app på mobiltelefonen/surfplattan eller via en webbplats.

I appen kan laddsystemet, laddpunkten och avgift väljas.

Laddningsprocessen påbörjas när laddkabeln ansluts till fordonet.

På displayen visas ett ID-nummer som tilldelas laddningsprocessen (enligt kalibreringslagen).

Betalningen görs via motsvarande betalningsplattform (t.ex. via PayPal eller faktura) beroende på leverantör.

Information om vilken app som behövs och hur denna ska handhas kan fås från laddoperatören.

Betalterminal:

Laddningsprocessen startas med ett bankkort, kreditkort, Google Pay eller ApplePay.

Därefter bekräftas eller avslutas laddningen. Laddningsprocessen påbörjas efter att autentiseringen har godkänts och en laddkabel har anslutits till fordonet.

QR-kod

För denna metod används en QR-kod på displayen för att starta och avsluta laddningsprocessen. Koden omdirigerar till en säker betalningsplattform.

Laddningsprocessen påbörjas efter att autentiseringen har godkänts och en laddkabel har anslutits till laddsystemet och/eller till fordonet.

8.1 Laddningsprocess

Laddsystemet eTower 200 har två DC-laddgränssnitt.

Det går att genomföra två laddningsprocesser samtidigt med DC-laddgränssnitten. Under laddningen är kontakten som är ansluten till fordonet spärrad.

Om fordonet kräver en ventilationsfunktion avbryter laddsystemet laddningsprocessen.



INFORMATION

Vid ett spänningssavbrott kopplas stationen om till ett säkert läge. Laddningsprocesserna avslutas.

En ny autentisering behöver göras för att starta en laddning.

8.1.1 Översikt över laddsystemet

Om det inte redan pågår en laddningsprocess på laddsystemet kan en av de två laddpunkterna väljas valfritt.



- (1) Övre display
(med information)
- (2) Knappar
- (3) Kortterminal eller RFID-läsare
- (4) Statuslysdioder
- (5) Laddgränssnitt
- (6) Indikering enligt gällande kalibreringslag (minnes- och indikeringsmodul med DC-mätare, SAM)



INFORMATION

Huvuddisplayen innehåller bara information. Den har inga manöverfunktioner.

8.1.2 Statuslysdiodernas färger och deras betydelse

I ett laddsystem med statuslysdioder används följande färger/skiftande färger för att indikera laddningsstatus:

Lysdioder för indikering		
	Lysdiod: "Av"	<ul style="list-style-type: none"> – Laddsystemet befinner sig i standby-läget. – En autentisering kan genomföras.
	Lysdiod: "grön"	<ul style="list-style-type: none"> – Laddsystemet är klart för drift (efter genomförd autentisering). – En laddningsprocess kan startas.
	Lysdiod: "blå"	<ul style="list-style-type: none"> – En laddningsprocess pågår. – Laddningsprocessen kan fortsättas eller avslutas.
	Lysdiod: "röd"	<ul style="list-style-type: none"> – Ett fel har uppstått. – Det går inte att starta någon laddningsprocess.

Lysdioderna skiftar färg		
	Lysdiod: "grön-blå"	<ul style="list-style-type: none"> – En laddningsprocess startas i laddsystemet.
	Lysdiod: "blå-grön"	<ul style="list-style-type: none"> – Laddsystemet visar att en laddning avslutas.

Blinkande lysdioder		
	Lysdiod: "blinkar grönt"	<ul style="list-style-type: none"> – Laddsystemet förväntar sig en handling.

8.1.3 Akustiska signaler

I följande tabell listas och förklaras möjliga akustiska signaler:

Akustiska signaler	
1 x kort signal	Hörs när RFID-kortet hålls fram och signalerar att kortet har lästs av.
2 x kort signal	När denna signal hörs måste användaren interagera: <ul style="list-style-type: none"> – Håll fram kortet för autentisering – Anslut laddkabeln till laddsystemet och fordonet
1 x lång signal	Autentiseringstimeout: Hörs om användaren inte utfört begärd aktivitet inom en viss tid.
2 x lång signal	I laddsystemet har det uppstått ett fel. <ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera felmeddelandet om det finns en display.

8.1.4 Autentiseringsmöjigheter

Autentisering/betalning kan göras på följande sätt:

- Kontaktlöst, betala utan registrering: Bankkort, kreditkort
- Betala med laddabonnemang: RFID-kort
- Betala via webbplats utan registrering: Google Pay, ApplePay

eTower 200 22.05.2024

Authorization | Right plug

To start the charging process, use one of the payment methods shown below.



**Debit, credit card,
smart device**

Charging without contract
€0,79 per kWh



**Smartphone,
scan QR code**

Charging without contract
Price according to provider



**Charging card,
charging app**

Charging with contract
Price according to contract

Informative display. Plus usage fee €0,12 per min. from 180 minutes. Check the information in the display module of the charging point. After successful authorization, an amount will be reserved in your account. With your authorization you accept to receive a digital receipt at <https://ev-beleg.de>.

X Cancel Language



INFORMATION


Beroende på konfiguration och utrustning är eventuellt inte alla angivna autentiserings-/betalningsmetoder tillgängliga.

8.1.4.1 Autentisering



Kontaktlöst utan registrering/med laddabonnemang

1. Håll betalningsmedlet mot kortterminalens display.
 - ⇒ Displayen på kortterminalen och den övre displayen (med information) visar genomförd autentisering.
 - ⇒ På den övre displayen visas avgift och laddpunkt.
 - ⇒ Statuslysdioden signalerar att systemet är klart för drift.



Via webbplats utan registrering

1. Ladda ned appen till din mobiltelefon eller surfplatta. Installera appen eller starta ett webbgränssnitt.
2. Följ instruktionerna i appen eller på webbgränssnittet för autentiseringen.
 - ⇒ Displayen och statuslysdioden visar att systemet är klart för drift.



Via betalningsplattform med QR-kod

1. Anslut fordonet till laddsystemet med laddkabeln.
 - ⇒ QR-koden visas på laddsystemets bildskärm.
2. Skanna QR-koden med mobiltelefonen eller surfplattan.
3. Bekräfta omdirigering till en säker betalningsplattform.
4. Följ instruktionerna på betalningsplattformen för autentiseringen.
 - ⇒ Displayen och statuslysdioden visar att systemet är klart för drift.



INFORMATION

Avgifterna som visas gäller inte för laddabonnemang.

8.1.5 Ansluta laddkabeln

Kontrollera om statuslysdioden för laddpunkten lyser grönt innan laddkabeln ansluts.




1. Anslut laddkabeln till uttaget på fordonet.

⇒ Laddningen startas.

8.1.6 Starta laddningen

Laddningen startar automatiskt när befintlig autentiseringssmetod har utförts och när laddkabeln har anslutits mellan laddsystemet och fordonet.

Under laddningen är kontakten som är ansluten till laddsystemet och till fordonet spärrad.



- Displayen och statuslysdioden visar att laddningen startar.
- Nu visas information om laddningsprocessen.



INFORMATION

Bindande laddningsdata (enligt kalibreringslagen) visas på minnes- och indikeringssmodulens display (SAM) på respektive sida på laddsystemet.


8.1.7 Avsluta laddningsprocessen

Laddningen stoppas automatiskt efter att en av befintliga autentiseringsmetoder har genomförts igen.



Kontaklöst utan registrering/med laddabonnemang

- Håll betalningsmedlet mot kortterminalens display.



Via webbplats utan registrering

- Följ appens eller webbgränssnittets instruktioner för att avsluta laddningsprocessen.
⇒ Displayen och statuslysdioden visar att laddningen avslutas.



- Dra ut laddkabeln ur uttaget på fordonet.

⇒ Laddningen har avslutats.

9 Driftstörningar

9.1 Internt fel

- Om meddelandet ”Internt fel” visas måste laddstationen kopplas bort från nätet.

9.2 Jordfelsbrytare (RCCB)

Vid en felström löser jordfelsbrytaren ut.

Tillkoppla systemet igen på följande sätt:

1. Åtgärda felet.
2. Aktivera jordfelsbrytaren igen med skjutreglaget på RCCB.
⇒ Laddsystemet är klart för drift igen.



INFORMATION

Gäller endast för laddsystem med integrerad jordfelsbrytare (RCCB).

9.3 Dvärgbrytare (MCB)

Motsvarande dvärgbrytare löser ut vid överström och laddsystemet stängs av.

Tillkoppla systemet igen på följande sätt:

1. Åtgärda felet.
2. Aktivera dvärgbrytaren på elcentralen igen.
⇒ Laddsystemet är klart för drift igen.

10 Information om felavhjälpning

Laddsystem som har en display visar en felkod när ett fel uppstår.

Om flera fel uppstår samtidigt eller i kombination med varandra visas felkoderna efter varandra på displayen.

10.1 Information om dessa anmärkningar

Kolumnens namn	Förklaring
Beteckning	Sträng som skickas till backend när laddstationen är online.
Förkortning	Symbol som visas separat eller i kombination med andra symboler beroende på status på laddstationens display.
Information om felavhjälpning	Beskrivning av felet och information om felavhjälpningen.

10.2 Giltighetsområde

Firmware > 5.X

10.3 OCPP 1.6

Beteckning	Förkortning	Information om felavhjälpning
GroundFailure	B	Laddpunktens jordfelsbrytare, dvärgbrytare eller 6mA-sensor har löst ut. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
InternalError	D	Fel på en intern hårdvara- eller programvarukomponent. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
OverVoltage	E	Spänningen har stigit över en acceptabel nivå. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
PowerMeterFailure	F	Fel vid utläsning av mätaren. Kontrollera att SAM resp. mätaren fungerar korrekt och rapportera felet.
PowerSwitchFailure	G	Fel på en kontaktor. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
UnderVoltage	I	Spänningen har sjunkit under en acceptabel nivå. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
ConnectorLockFailure	-	Ett fel har uppstått när kontakten spärrades/låstes upp. Kontrollera om kontakten är korrekt ansluten.
OverCurrentFailure	-	Fordonet har under en längre tid dragit mer ström än föreskrivet.

Används inte: EVCommunicationError, HighTemperature, ReaderFailure, WeakSignal

10.4 Specifikt för Compleo

Beteckning	Förkortning	Information om felavhjälpling
IsolationWarning	K	Före och under en laddning har isolationsproblem uppstått. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
IsolationError	L	Före och under en laddning har isolationsproblem uppstått. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
DoorOpen	M	Dörrkontakten signalerar att dörren har öppnats. Stäng dörren. Om detta tillstånd är permanent måste en behörig elektriker genomföra en kontroll.
DoorClosed	N	Dörrkontakten signalerar att dörren har stängts. Inget arbetssteg krävs.
Inoperative	O	Laddpunkten står inte till förfogande eftersom en resurs, t.ex. en power-modul, används av en annan laddpunkt. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
FuseError	P	En dvärgbrytare har löst ut. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
TemperatureSensorMissing	Q	Temperaturgivaren skickar inga värden. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
AutomaticRcdTestRunning	T	Det automatiska testet av jordfelsbrytaren pågår. Inget arbetssteg krävs.
RCSensorTestRunning	W	Test av 6mA-sensorn pågår. Inget arbetssteg krävs.
samTransactionMemoryFull	4	SAM:s minne är fullt och har ingen plats för nya laddningsprocesser. Låt en behörig elektriker byta ut SAM.
samEVSEIDMemoryFull	5	SAM:s minne är fullt och har ingen plats för nya konfigurationsparametrar. Låt en behörig elektriker byta ut SAM.
samFirmwareCorrupted	6	Det gick inte att kontrollera kontrollsumman för SAM:s fasta program. Om detta tillstånd är permanent måste en behörig elektriker byta ut SAM.

Beteckning	Förkortning	Information om felavhjälpling
samNoTouchControllerComm	7	Fel på anslutningen till SAM-knapparna. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll. Om detta tillstånd är permanent måste en behörig elektriker byta ut SAM.
samNotInitialized	8	SAM kunde inte initieras. Om detta tillstånd är permanent måste en behörig elektriker byta ut SAM.
samInternalError	9	SAM meddelar ett internt fel. Låt en behörig elektriker byta ut SAM.
UnlockPlugFailure	a	Kontakten kunde inte läsas upp. Laddpunktens låsenhet måste kontrolleras av utbildad personal och eventuellt bytas ut.
OutletCloseError	b	Det skjutbara locket kunde inte stängas. Det skjutbara lockets låsenhet måste kontrolleras av utbildad personal och eventuellt bytas ut.
LPCCommunicationError	c	Fel på kommunikationen mellan laddpunktens styrenhet och laddstationens styrenhet. Motsvarande anslutning måste kontrolleras av utbildad personal och eventuellt bytas ut.
CableError	d	En ej godkänd laddkabel har detekterats. Använd en annan laddkabel.
RCSensorTestError	e	Testet av 6mA-sensorn misslyckades. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
PowerMonitoringError	f	Laddpunktens styrenhet har detekterat ett strömvabrott. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
ADCError	g	Laddpunktens styrenhet har detekterat ett ADC-fel. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
ShortCircuitError	h	Laddpunktens styrenhet har detekterat en kortslutning mellan CP och PE. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
LPCOverVoltageError	i	Laddpunktens styrenhet har detekterat överspänning. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
LPCHighTemperatureError	j	Laddpunktens styrenhet har detekterat för hög temperatur. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
LPCSelftestError	k	Självtestet för laddpunktens styrenhet misslyckades. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.

Beteckning	Förkortning	Information om felavhjälpling
AutomaticRcdTestFailed	m	Det automatiska testet av jordfelsbrytaren misslyckades. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
LPCTemperatureSensorError	n	Laddpunktens styrenhet meddelar att det finns ett fel på en temperaturgivare. En behörig elektriker måste byta ut denna.
CurrentSensorFailure	o	Laddpunktens styrenhet meddelar att det finns ett fel på en strömsensor. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
PolarityProtectionError	p	Laddpunktens styrenhet meddelar att polerna har förväxlats vid anslutningen. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
samCompensationsParameterMismatch	q	Kompenseringsparametrarna i SAM och i mätaren stämmer inte överens. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
samCompensationTariffMismatch	r	Vald avgift på mätaren motsvarar inte den avgift som mätaren har registrerat som aktiv. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
samMeterIdMismatch	s	SML-ID för ansluten mätare motsvarar inte ID hos mätaren som hör till SAM. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
AutomaticRcdTestSuccess	-	Det automatiska testet av jordfelsbrytaren lyckades. Inget arbetssteg krävs.
AutomaticRcdTestTripFailure	-	Det automatiska testet av jordfelsbrytaren misslyckades. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
AutomaticRcdResetContactorTestFailed	-	Orsaken till det misslyckade testet av jordfelsbrytaren har inte åtgärdats. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
AutomaticRcdResetSuccess	-	Orsaken till det misslyckade testet av jordfelsbrytaren har åtgärdats. Inget arbetssteg krävs.
OutletOpenError	-	Utaget kunde inte öppnas. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll.
RCSensorErrorDuringCharge	-	6mA-sensorn har löst ut under en laddning. En behörig elektriker måste genomföra en kontroll om felet förekommer ofta.

11 Underhåll

Genom noggrant och regelbundet underhåll kan laddsystemet hållas i ett väl fungerande skick. Högsta tillgänglighet och en tillförlitlig laddning kan endast säkerställas om laddsystemet kontrolleras och underhålls regelbundet.

Underhållsintervallet varierar beroende på förhållandena på plats, t.ex. hur ofta systemet används och hur det påverkas av miljön (t.ex. nedsmutsningsgrad).

Vi rekommenderar att regelbundet återkommande kontroller genomförs enligt underhållsschemat. I vissa fall kan intervallet vara kortare.



FARA

Fara på grund av elektrisk ström

Kontakt med strömförande delar kan leda till en elektrisk stöt som i sin tur kan ge upphov till allvarliga personskador och dödsfall.

- Låt endast en behörig elektriker utföra arbetet på elektriska komponenter. Arbetet ska genomföras enligt elektrotekniska regler.
- Säkerställ spänningslöshet och vidta lämpliga skyddsåtgärder.



WARNING

Fara på grund av felaktigt utfört underhåll

Felaktigt utfört arbete kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.

- Låt endast utbildad personal utföra arbetet.
- Se till att alla säkerhetsteckniska villkor har uppfyllts innan underhållet utförs.



AKTA

Fara när fläkten startar

Om dörrkontaktbrytaren spärras under servicearbetet och en laddning sedan löses ut startar fläkten igen. Kroppsdelar som befinner sig i det roterande området kan då skadas.

- Utför inga arbeten i närheten av fläkten när systemet befinner sig i läget som beskrivs ovan.

11.1 Underhållsschema

Intervall	Komponent/plats	Underhållsarbete
En gång var sjätte månad	Jordfelsbrytare Överspänningssavledare	Kontrollera med testknappen. Okulärbesiktiga.
En gång om året	Uppställningsplats Elektriska komponenter	Okulärbesiktiga, t.ex. avstånd till olika objekt (buskar, elektriska installationer), infästning. Okulärbesiktiga, t.ex. kablar, ledningar, förskruvningar, kontakter, jordfelsbrytare, dvärgbrytare, display, lysdiod, överspänningsskydd.
		Mätteknisk kontroll enligt kontrollrapporten, se bilagan.
		Kontrollera korrekt funktion, t.ex. jordfelsbrytare (testknapp), dvärgbrytare, isolationsvakt.
	Mekaniska komponenter	Okulärbesiktiga, t.ex. höljen, lackering, foliering, täckkåpor.
		Kontrollera korrekt funktion, t.ex. dörr- och låsmekanism; parkeringsläge.
	Laddsystem	Kontrollera korrekt funktion, t.ex. start och stopp av en laddningsprocess på alla laddgränssnitt.
	Slitdelar	Byt ut, t.ex. filtermattor för luftinloppet (endast med aktiv kylnings).
Om det behövs	Laddsystem	Byt ut filtermattorna för luftutloppet (endast med aktiv kylnings). Rengör utrymmet inuti laddsystemet och höljets utsida.



INFORMATION

I bilagan till den här manualen finns en checklista med arbetssteg som krävs vid en kontroll. Listan är baserad på de tyska standarderna DIN VDE 0100-600 och DIN VDE 0105-100.

Avvikande eller kompletterande nationella föreskrifter måste följas!

Se kapitel 13.3 *Checklistor för driftsättning och kontroller, Sida 111.*

11.2 Byta LE-modul

LE-modulerna för eTower kan lätt bytas ut om det behövs.

För bytet krävs två personer.

En modul väger ca 40 kg.



⚠ FARA

Fara på grund av elektrisk ström

Kontakt med strömförande delar kan leda till en elektrisk stöt som i sin tur kan ge upphov till allvarliga personskador och dödsfall.

- Låt endast en behörig elektriker utföra arbetet på elektriska komponenter. Arbetet ska genomföras enligt elektrotekniska regler.
- Säkerställ spänningslöshet och vidta lämpliga skyddsåtgärder.



⚠ VARNING

Fara på grund av felaktigt utfört underhåll

Felaktigt utfört arbete kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.


- Låt endast utbildad personal utföra arbetet.
- Se till att alla säkerhetstekniska villkor har uppfyllts innan underhållet utförs.

11.2.1 Förbereda arbetet

Monteringsmaterial och verktyg

- Hylsnyckelsats
- Hylsa utvändig torx T20
- Hylsa utvändig torx T25
- Hylsa utvändig torx T30
- Momentnyckel
- Hammare
- Kombitång


11.2.2 Koppla bort de elektriska anslutningarna



1. Lossa och ta bort inklädnaden för kylflödet


2. Lossa och ta bort de fyra M5-låsmuttrarna för diodskyddet.

3. Ta bort diodskyddet.




4. Lossa och ta bort de två skruvarna M6 x 12 för de övre anslutningarna.


5. Lägg kablarna utanför arbetsområdet.



6. Lossa och ta bort de övre skruvarna M4 x 6 för anslutningarna i mitten.
7. Lossa och ta bort de nedre skruvarna M5 x 6 för anslutningarna i mitten.
8. Dra loss datakabelns stickanslutningar.
9. Lägg kablarna utanför arbetsområdet.



10. Dra loss de nedre anslutningarnas skyddshölje.



11. Lossa och ta bort skruvarna M5 x 10 för de nedre anslutningarna.
12. Lägg kablarna utanför arbetsområdet.

11.2.3 Lossa spärren och vrida ut LE-modulen




⚠️ AKTA


Risk för personskador

Efter att spärren har lossats kan LE-modulen välta framåt då den inte längre är säkrad. Det här kan leda till personskador eller skador på modulen.

- LE-modulerna måste alltid demonteras av två personer.
- Håll fast i LE-modulen efter att spärren har lossats och säkra den så att den inte kan välta.



1. Ta bort fjäderstiften ur fästbultarna på LE-modulens övre ände.
2. Ta bort fästbultarna.
⇒ En person måste hålla fast LE-modulen och säkra den så att den inte välter.



3. Ställ upp bifogat stöd.
4. Båda personerna måste ta tag i LE-modulens övre ände/sidor. Vrid sedan ut den och lägg ner den i avsedd position på bifogat stöd.




ANMÄRKNING

Skador på LE-modulen


Om modulens belastas fel eller läggs ner felaktigt på kylenheten kan kylflänsarna skadas.

- Belasta inte kylflänsarna.


11.2.4 Lyfta ut och lägga ner LE-modulen




1. Haka loss transporthandtagen från fästet på dörren.




2. Haka fast transporthandtagen i avsedda skruvskallar på LE-modulens ändar. Se till att de sitter fast ordentligt.



3. Lyft upp LE-modulen nedtill lite.



4. Dra LE-modulen framåt tillsammans med en kollega och lyft ut den.



5. Lägg ner LE-modulen på ett lämpligt ställe. Se till att kylenheten och kylflänsarna inte belastas.

11.2.5 Monter LE-modulen

1. Lyft upp LE-modulen, haka fast den, vrid in och spärra den i omvänt ordningsföljd.




ANMÄRKNING


Dålig elektrisk kontakt

Felaktigt insatta spänningbrickor i anslutningsförskruvningarna kan leda till dålig kontakt.


- Monter spänningbrickorna så att den övre välvda sidan pekar mot skruvens skalle.



2. Anslut ledningarna för de nedre anslutningarna med skruvar M5 x 10 och spänningbrickor M5.
⇒ $M = 4,2 \text{ Nm}$
3. Monter de nedre anslutningarnas skyddshölje.




4. Anslut de nedre ledningarna (1) för anslutningarna i mitten med skruvar M5 x 6 och spänningbrickor M5.
⇒ $M = 2,2 \text{ Nm}$
5. Anslut de övre ledningarna (2) för anslutningarna i mitten med skruvar M4 x 6 och spänningbrickor M4.
⇒ $M = 1,2 \text{ Nm}$
6. Stick in anslutningarna för datakabeln (3) igen.




7. Överför inställningarna från den demonterade modulen till den nya modulen med hjälp av vridomkopplarna.
 8. Anslut diodanslutning DC+ (4) för de övre anslutningarna med skruvar M6 x 12 och spännbrickor M6.
⇒ $M = 5,0 \text{ Nm}$
 9. Anslut diodanslutning DC- (5) med skruvar M6 x 12 och spännbrickor M6.
⇒ $M = 5,0 \text{ Nm}$
 10. Montera diodskyddet.
 11. Montera inklädnaden för kylflödet.

11.3 Byta filtermatta vid luftutloppet



1. Skruva ur skruvarna för täckkåpan på taket (1).
2. Lyft upp taket (2) fram till, säkra det så att det inte kan stängas och lossa antennkabeln från stickanslutningarna.
3. Dra ut taket ur de bakre gaffelgångjärnen och ta bort det.
4. Ta ut fästplåten för filtret (3).
5. Byt ut filtermattan (4).
6. Sätt in fästplåten för filtret igen.
7. Sätt in taket i de bakre gaffelgångjärnen, säkra det så att det inte kan stängas och anslut antennkabeln med stickanslutningarna.
8. Fäll ned taket och skruva fast det.

11.4 Byta filtermatta vid luftinloppet



1. Lossa de fem muttrarna (1) för filterboxen.
2. Dra loss filterboxen (2). Se till att inga anslutningar skadas.
3. Byt ut filtermattan (3).
4. Sätt på filterboxen igen och skruva fast med muttrarna.

11.5 Rengöring

Komponenterna i laddsystemet behöver inte alltid rengöras. Låt en sakkunnig person avgöra om en rengöring behöver genomföras. Kontakta alltid laddoperatören innan utrymmet inuti laddsystemet rengörs. Rengöringen får endast genomföras av en utbildad person. Låt aldrig en användare genomföra rengöringen.

Rengör endast utrymmet inuti systemet med antistatiska material och rengöringsmedel för torrengöring. Dessa får inte kunna skada elektriska och mekaniska komponenter. Rengör endast höljets utsida med material/rengöringsmedel som inte angriper och skadar höljets yta eller folieringen/lackeringen. Om kemiska medel används vid rengöringen ska arbetet genomföras utomhus. Om detta inte är möjligt får arbetet endast genomföras i väl ventilerade utrymmen.



⚠️ FARA

Fara på grund av elektrisk ström

Kontakt med strömförande delar kan leda till en elektrisk stöt som i sin tur kan ge upphov till allvarliga personskador och dödsfall.

- Rengör endast laddsystemet när det är avstängt.
- Rengör inte det yttre höljet med sprutande vatten, t.ex. med en slang eller en högtrycksvätt.
- Använd inte flytande rengöringsmedel för att rengöra utrymmet inuti laddsystemet.
- Rengör inga monterade kontakter.

12 Urdrifttagning, demontering och avfallshantering

Laddsystemet får bara tas ur drift och demonteras av en kvalificerad behörig elektriker.

Se till att nationella lagar och bestämmelser följs.



FARA

Fara på grund av elektrisk ström

Kontakt med strömförande delar kan leda till en elektrisk stöt som i sin tur kan ge upphov till allvarliga personskador och dödsfall.

- Låt endast en behörig elektriker utföra arbetet på elektriska komponenter. Arbetet ska genomföras enligt elektrotekniska regler.
- Säkerställ spänningslöshet och vidta lämpliga skyddsåtgärder.

1. . Avsluta laddningsprocesserna korrekt.
2. . Koppla om laddsystemet till spänningslöst läge.
 - Frånkoppla med hjälp av installerade brytare, t.ex. dvärgbrytare, jordfelsbrytare och en ev. installerad huvudbrytare.
 - Frånkoppla med brytare som är anslutna före laddsystemet.

Kontrollera alltid att systemet är spänningslöst och vidta lämpliga skyddsåtgärder innan demonteringen genomförs.

12.1 Avfallshantering

Systemet innehåller material som kan återvinnas. För att skydda miljön och förhindra hälsoskador för måste avfallshanteringen genomföras enligt gällande lagar i landet och via befintligt retursystem.


- Följ kraven i WEEE-direktivet 2012/19/EU.
- Lämna endast in produkten via retursystemet.
- Lämna endast in isärtagna delar via retursystemet.



ANMÄRKNING

En felaktig eller dåligt utförd avfallshantering leder till miljöförstöring.

- Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren om du har frågor om miljövänlig avfallshantering.

**Information om avfallshanteringen**

Symbolen med en överkryssad soputunna innebär att denna elektriska/elektroniska utrustning inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.


Kontakta tillverkaren eller återförsäljaren för inlämning.

Genom separat insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska återanvändning, materialåtervinning eller andra former av återvinning av gamla apparater möjliggöras. Dessutom kan negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa undvikas genom de farliga ämnen som kan finnas i apparaterna.


13 Bilagor

13.1 Enhetens mått


Mått eTower200



Mått betongsockel



Dörrrens öppningsvinkel



13.2 Datablad V-klämmor stålram

- V-klämma stålram KM2G-F V90-120
- Dubbel V-klämma stålram KV2HG/2/W30

Se även

 V-klämmor för stålramen [▶ 107]

Type designation: KM2G-FV90-120

Article number: K2301092

Images



(Illustration similar)

Description

V-type steel-frame clamp for devices with V-shaped terminal lug

Features

Type:	KM2G-FV90-120
max. clamping range:	25 - 240 mm ²
Cross-section copper round solid:	25-150 mm ²
Cross-section copper round stranded:	25-240 mm ²
Cross-section copper sector solid:	25-240 mm ²
Cross-section copper sector stranded:	25-185 mm ²
Cross-section aluminium round solid:	25-150 mm ²
Cross-section aluminium round stranded:	25-240 mm ²
Cross-section aluminium sector solid:	25-240 mm ²
Cross-section aluminium sector stranded:	25-185 mm ²
Nominal torque:	32 Nm
Gültigkeit Querschnitt:	Cross section valid for thickness of terminal lug 3-5mm
Packaging unit:	3

Further developments of our products and technical changes are subject to change. Alterations, errors and errata constitute no claim for damages. Our valid sales terms and delivery conditions are available on our website <http://www.jeanmueller.de>

Printed at: 29.04.2024 / 14:20

Documents


	Catalogue	
	3D-STEP	
	Catalogue Appendix	



CE-conformity declaration



Drawings



(Illustration similar)

Type designation: KV2HG/2/W30

Article number: K2302025

Images



(Illustration similar)

Description

V-Steel-frame clamp with connecting lug

Features

Type:	KV2HG/2/W30
max. clamping range:	120 - 185 mm ²
Cross-section copper round stranded:	120-185 mm ²
Cross-section copper sector stranded:	120-185 mm ²
Cross-section aluminium round stranded:	120-185 mm ²
Cross-section aluminium sector stranded:	120-185 mm ²
Nominal torque:	40 Nm
Twist-stop:	true
Packaging unit:	1

Further developments of our products and technical changes are subject to change. Alterations, errors and errata constitute no claim for damages. Our valid sales terms and delivery conditions are available on our website <http://www.jeanmueller.de>

Printed at: 03.05.2024 / 09:31

Documents

	Catalogue	
	3D-STEP	
	Catalogue Appendix	
	CE-conformity declaration	

Drawings



13.3 Checklistor för driftsättning och kontroller

Se även

📄 Driftsättnings- och kontrollrapport för DC-laddsystem [▶ 112]

Driftsättnings- och kontrollrapport för DC-laddsystem

Kan användas för DC-laddsystem eTower 200:

Laddoperatör:

Företag/namn:

Gata:

Postnummer/stad:

Telefonnummer:

Företag som genomför kontrollen:

Företag/namn:

Gata:

Postnummer/stad:

Telefonnummer:

Kontrollör:

Uppställningsplats:**Datum:** **Första driftsättning:** baserat på DIN VDE 0100-600 (2017:06) **Återkommande kontroll:** baserat på DIN VDE 0105-100 (2015:10)**Avvikande eller kompletterande nationella föreskrifter måste följas!**

1 Allmänna uppgifter

Förinstallationen har genomförts av kunden		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Dokumentation om förinstallationen finns (rapport)		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Systemets beteckning:			
Serienummer:			
Frist för kalibrering slutar gälla (för EKA-version)		1. vecka/år (vanligtvis 8 år)	
Typ av nät:	<input type="checkbox"/> TT	<input type="checkbox"/> TN-S	<input type="checkbox"/> TN-C
Jordning finns på plats	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Tydligt åskskyddskoncept på uppställningsplatsen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Informera laddoperatören!
Säkring av laddstationen i förkopplad installation [A]			
Komponent i laddstationen	Serienummer	Mätarställning i kWh	
Laddpunktsmätare till vänster			

Laddpunktsmätare till höger					
Komponent	OK	Ej OK	Typbeteckning(ar)	Anmärkningar	
Överspänningsskydd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

1.1 Mät- och provningsinstrument som används

Tillverkare	Beteckning	Serienummer	Nästa kalibrering

2 Optiska kontroller

Okulärbesiktning utväntigt	Manöverdel		Anmärkningar
	OK	Ej OK	
Höljets skick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Smuts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Displayskärm mätare/minnes- och indikeringsmodul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Displayskärm styrsystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laddkabel 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vid skador i DE/AT: Byte får bara göras av certifierad reparatör
Laddkabel 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Påkörningsskydd (om sådant finns)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gummitätning (framdörr)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inga skador, ligger an runt om när den är stängd
Typskylt läsbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Formbunden anslutning mellan hölje och fundament	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingen öppning mellan sockel och laddstation
Kabelhanteringssystem (tillval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Okulärbesiktning invändigt	Manöverdel		Anmärkningar
	OK	Ej OK	
Komponenter (jordfelsbrytare, kontaktor, dvärgbrytare,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kablage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	t.ex. kabelförskruvning, ledningsisolering
Allmän nedsmutningsgrad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nedsmutningsgrad filter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Behöver filter bytas ut?
Fukt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Korrosion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Överspänningsskydd (om sådant finns)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Optisk indikering = grön
Fyllnadsmaterial för sockeln har fyllts på	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Skydd för aktiva delar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kontrollera dörrtätning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------------------------	--------------------------	--------------------------	--

3 Mätteknisk kontroll (ska genomföras 1 gång om året)

Kontroll	Separata mätningar		Gränsvärde	Mätvärde	Anmärkningar
Skyddsledarnas kontinuitet	CCS till vänster		Låg impedans Rekommendation : $<1 \Omega$	Ω	Mätning från laddkabel till inmatning laddstolpe ; $I_{min} = 10 A$
	CCS höger			Ω	
	Serviceuttag			Ω	
Potentialutjämning	Huvudpotentialutjämningsskena		Låg impedans	Ω	Rekommendation: $<1 \Omega$
Isolationsresistans utan förbrukare (från laddsystemets matningspunkt till laddkontakten, med fast kabel resp. ladduttag)	L1-PE		$\geq 1,0 M\Omega$	$M\Omega$	I laddsystem med två laddpunkter ska en av laddpunktarna fränkopplas med dvärgbrytaren. Mät därefter laddpunkten på den andra sidan. Upprepa sedan arbetsteget för den andra sidan. VDE 0100-600 avsnitt 6.4.3.3 Reducera mätkrävningen till 250 V, vid kontroll mellan de aktiva ledarna, och upprepa kontrollen om isolationsresistansen $<1 Mohm$
	L2-PE			$M\Omega$	
	L3-PE			$M\Omega$	
	N-PE			$M\Omega$	
	L1-L2		$\geq 1,0 M\Omega$	$M\Omega$	
	L2-L3			$M\Omega$	
	L1-L3			$M\Omega$	
	L1-N			$M\Omega$	
	L2-N			$M\Omega$	
	L3-N			$M\Omega$	
Nätspänning	L1-N		230 V +/-10%	V	Roterande fält åt höger krävs på anslutningsspunkten
	L2-N			V	
	L3-N			V	
	L1-L2		400 V +/-10%	V	
	L2-L3			V	
	L1-L3			V	
Roterande fält åt höger på anslutningsspunkten		<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ej OK			Roterande fält åt höger krävs på anslutningsspunkten
Slingimpedans Z_S	TN-nät	L1-PE	$Z_S \leq \frac{U_0}{I_a}$ U_0 =Nominal växelspänning I_a =Utlösningsström (dvärgbrytare/jordfelsbrytare)	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ej OK	VDE 0100-600 avsnitt 6.4.3.7.1 anmärkning 1: Om jordfelsbrytare (RCD) med $I_{AN} \leq 500 mA$ används som fränkopplingsanordning behöver vanligtvis inte slingimpedansen mätas.
		L2-PE		<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ej OK	
		L3-PE		<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ej OK	
	TT-nät	L1-PE	$Z_S \leq \frac{50V}{I_{AN}}$ I_{AN} = differensström i A för jordfelsbrytaren	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ej OK	
		L2-PE		<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ej OK	
		L3-PE		<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ej OK	
		N-PE		<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ej OK	
Jordfelsbrytare på serviceuttag	AC	$I_{\Delta N}=30 mA$	$>15 \leq 30 mA$	mA	
		Utlösningstid $5 \times I_N$	$<40ms$	ms	

4 Funktionskontroller

Kontroll			Anmärkningar
	OK	Ej OK	
Laddningsprocess CCS till vänster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laddningsprocess CCS till höger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Låsmekanism	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Funktion, testknapp jordfelsbrytare serviceuttag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll var sjätte månad enligt tillverkaren
Belysning parkeringsläge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Belysning statusindikering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dörrkontaktbrytare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laddningen avbryts när dörren öppnas
Isolationsvakt på CCS till vänster Kontroll med fordonssimulator med kontrollanordning för isolationsvakt, eller kontroll med separat resistansbrygga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DC+ mot PE
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DC- mot PE
Isolationsvakt på CCS till höger Kontroll med fordonssimulator med kontrollanordning för isolationsvakt, eller kontroll med separat resistansbrygga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DC+ mot PE
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DC- mot PE
Fläkten är inte blockerad och fungerar korrekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Det finns en anslutning till service backend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Funktionskontroll kortterminal			
Funktionskontroll bildskärmsknappar			

5 Extra arbeten

Beskrivning	Klart	Inte klart	Anmärkningar
Byte av filtermatta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6 Resultat:

Resultat efter kontrollerna	Ja	Nej
Alla kontroller har genomförts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brister finns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brister har åtgärdats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollmärket har satts upp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anmärkningar:
Nästa kontroll den:
Ort, datum:



Kontrollör: För- och efternamn med stora bokstäver

Namnteckning:

13.4 Försäkran om överensstämmelse

Se även

 i00022104_Vereinfachte DoC_rev02_EUSt [▶ 118]

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DE)

Hiermit erklärt Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp **SOLO; DUO; DUO ims, Cito 500, eTower, eBox** der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.compleo-charging.com/produkte/document-center>

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY (EN)

Hereby, Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG declares that the radio equipment type **SOLO; DUO; DUO ims, Cito 500, eTower, eBox** is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.compleo-charging.com/produkte/document-center>

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE (FR)

Le soussigné, Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG, déclare que l'équipement radioélectrique du type **SOLO; DUO; DUO ims, Cito 500, eTower, eBox** est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
<https://www.compleo-charging.com/produkte/document-center>

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA (IT)

Il fabbricante, Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **SOLO; DUO; DUO ims, Cito 500, eTower, eBox** è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<https://www.compleo-charging.com/produkte/document-center>

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING (NL)

Hierbij verklaar ik, Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG, dat het type radioapparatuur **SOLO; DUO; DUO ims, Cito 500, eTower, eBox** conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://www.compleo-charging.com/produkte/document-center>

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (DA)

Hermed erklærer Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG , at radioudstyrstypen **SOLO; DUO; DUO ims, Cito 500, eTower, eBox** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
<https://www.compleo-charging.com/produkte/document-center>



YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (FI)

Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG vakuuttaa, että radiolaitetyyppi **SOLO; DUO; DUO ims, Cito 500, eTower, eBox** on direktiivin 2014/53/EU mukainen.


EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <https://www.compleo-charging.com/produkte/document-center>

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAM OM ÖVERENSSTÄMMELSE (SV)

Härmed försäkrar Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG att denna typ av radioutrustning **SOLO; DUO; DUO ims, Cito 500, eTower, eBox** överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
<https://www.compleo-charging.com/produkte/document-center>

13.5 Minnes- och indikeringsmodul SAM



Se även

 Manual SAM_Inter_Rev06_DE [▶ 121]

Operating instruction

SAM International

SW2.0.2

Article Number: SAM inter





The power to move

Table of contents

1 About this manual.....	5
1.1 Conventions of presentation.....	5
1.2 Abbreviations	6
1.3 Locations and contact information.....	7
2 Safety	8
2.1 Warnings.....	8
2.1.1 Sectional warnings.....	8
2.2 Personnel qualification.....	9
2.3 Dangers and residual risks	10
2.4 Electrical voltage	10
3 Notes on the following chapters.....	11
4 SAM product description	12
4.1 Product information.....	12
4.2 Intended use.....	12
4.3 Type and rating plates	14
4.4 Overview of all displays (examples).....	15
4.4.1 Info screens (without interaction with the user).....	16
4.4.2 SAM displays for contract-based charging/roaming	17
4.4.3 Interactive screen displays with the user to invoke charging procedures.....	18
4.4.4 SAM displays for ad hoc charging (payment)	19
4.4.5 Possible information screens	20
4.4.6 Possible error screens.....	21
4.4.7 Lock screen	21
4.5 SAM system overview	22
4.6 Communication connections	23
4.7 Power supply	23
4.8 SAM system overview – Module	24
4.9 Time measurement of the charging service duration according to calibration law (stopwatch function)	26
5 Charging process with SAM.....	30
5.1 Readiness	30
5.2 Authorisation.....	30
5.3 Two seconds until charging	31
5.4 Charging process.....	31
5.5 End of the charging process.....	32
6 Query previous charging processes with SAM	33
6.1 Query via backend (not secured under calibration law).....	33

6.2 On-site query (secured under calibration law)	33
7 Technical data for measuring capsule.....	37
8 Installation of the SAM	38
8.1 Connections	38
8.2 Connection of SAM and meter.....	38
9 Displaying the billing system	39
9.1 Billing with payment (with tariff).....	39
9.1.1 Start screen (idle mode)	39
9.1.2 Display after authorisation	39
9.1.3 Payment components data tuple.....	40
9.1.4 Displays for charging process.....	41
9.1.5 Charging process start sequence	42
9.1.6 Charging process end sequence	44
9.1.7 Retrieve historical charging data	45
9.2 Billing with roaming (without tariff).....	45
9.2.1 Start screen (idle mode)	45
9.2.2 Display after authorisation	46
9.2.3 Displays for charging process.....	46
9.2.4 RFID components data tuple.....	46
9.2.5 Charging process start sequence	47
9.2.6 Charging process end sequence	48
9.3 Retrieval of the customer receipt via the document server	49
9.4 Traceability of payment process/customer (for the CPO of the charging station)	52
10 Language selection.....	54

1 About this manual

This manual contains descriptions and important information for the safe and trouble-free use of the charging system.

The manual is part of the charging system and must be accessible at all times to all persons working on and with the charging system. The manual must be kept in a clearly legible condition.

The personnel must have carefully read and understood this manual before starting any work. The basic prerequisite for safe working is the observance of all specified safety and warning instructions as well as handling instructions in this manual.

In addition to the instructions in this manual, the local accident prevention regulations and the national industrial safety regulations apply.

Illustrations are for basic understanding and may differ from the actual design of the charging system.

Additional information on the product: <https://www.compleo-charging.com/produkte/document-center>.

1.1 Conventions of presentation

For easy and quick understanding, different information in this manual is presented or highlighted as follows:

- List without fixed order
- List (next item)
 - Subitem
 - Subitem
- 1. Handling instruction (step) 1
- 2. Handling instruction (step) 2
 - ⇒ Additional notes for the previous step

(1) Position number in figures and keys

(2) Consecutive position number

(3)...

Reference (example): See "chapter 6.5, page 27"



INFORMATION

Information contains application tips, but no hazard warnings.

1.2 Abbreviations

Abbreviation	Explanation
AC	Alternating Current
BM	Floor mounting on prefabricated base or load-bearing ground
CCS	Combined Charging System
CHA	Abbreviation for plug designation: CHAdeMO
CPO	Charge Point Operator
DC	Direct Current
eHZ	electronic domestic meter
EKA	Billing in compliance with calibration law
EMC	Electromagnetic Compatibility
fleet	Charging station with busbar system
HAK	Domestic junction box
IMD	Insulation Monitoring Device IEC 61557-8
IMS	Intelligent measuring system
CMS	Cable management system
MCB	Miniature Circuit Breaker
MessEG	Measuring and calibration law
MessEV	Measuring and calibration regulations
N/A	Not Available/ Applicable
OCPP	Open Charge Point Protocol
PT	Payment Terminal
RCD	Residual Current Device
RDC-DD	Residual Direct Current-Detecting Device
S/N	Serial number
SAM	Memory and display module
SPD	Surge Protective Devices
SVHC	Substances of Very High Concern
UV	Sub-distribution
WLL	Work Load Limit

1.3 Locations and contact information



Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG

Ezzestraße 8

44379 Dortmund, Germany

+49 231 53492370

info@compleo-cs.com

compleo-charging.com



Compleo Charging Solutions UK Ltd.

The Lambourn, Wyndyke Furlong

Abingdon, OX14 1UJ, United Kingdom

+44 1235 355189

hello.uk@compleo-cs.com

compleocharging.co.uk



Compleo Charging Solutions AG Switzerland

Hardturmstrasse 161

8005 Zurich, Switzerland

info.ch@compleo-cs.com

compleo-charging.ch



Compleo Charging Solutions GmbH

Speisinger Straße 25/12

1130 Vienna, Austria

infoAT@compleo-cs.com

compleo.at



Compleo CS Nordic AB

Derbyvägen 4

212 35 Malmö, Sweden

+46 40 6850500

info.sweden@compleo-cs.com

compleocs.se

2 Safety

To ensure operational safety of the charging equipment and to avoid serious injuries caused by flashovers or short circuits, the following information and safety instructions for operating the unit must be observed.

Repair work on the unit must only be carried out by authorised specialist personnel. The housing of the unit may only be opened by persons who have been properly instructed.

The following points always apply:

- Read and observe safety and warning instructions
- Read and follow instructions

2.1 Warnings

In this manual, warnings and notes are presented as follows.



DANGER

Indicates an imminent danger that will result in death or serious injury if not avoided. There is great danger to life.



WARNING

Indicates a potentially hazardous situation which could result in death or serious injury if not avoided.



CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation which may result in minor or moderate injury if not avoided.



NOTICE

Indicates a potentially hazardous situation which may lead to material damage if not avoided.

2.1.1 Sectional warnings

Sectional warnings refer to entire chapters, a section or several paragraphs within this manual.

Sectional warnings are presented as follows (example warning):

**⚠️ WARNING****Type and source of the danger**

Possible consequences if the danger is ignored.

- Measures to avoid the danger.

2.2 Personnel qualification

Qualified and trained electricians meet the following requirements:

- Knowledge of general and special safety and accident prevention regulations.
- Knowledge of the relevant electrotechnical regulations.
- Product-specific knowledge through appropriate training.
- Ability to identify hazards associated with electricity.

**⚠️ DANGER****Danger due to electric current**

Touching live parts will result in electric shock with serious injury or death.

- Work on electrical components may only be carried out by a qualified electrician and in accordance with electrotechnical regulations.
- Ensure absence of voltage and take suitable protective measures.

2.3 Dangers and residual risks



NOTICE

Compleo charging systems as a whole do not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) in a concentration of more than 0.1 % (w/w), related to the individual charging station. However, individual components may contain SVHCs in concentrations > 0.1 % (w/w).

- When the charging stations are used as intended, no SVHCs are released and there are no risks to humans or the environment.

2.4 Electrical voltage

Dangerous electrical voltages may be present inside the housing of the charging system after the housing has been opened. There is a danger to life if contact is made with live components. Serious injury or death is the result.

- Work on electrical equipment may only be carried out by a qualified electrician and in accordance with electrical engineering rules.
- Disconnect the charging system from the power supply.

3 Notes on the following chapters

Product assignment

These instructions are valid for the following product versions:

Hardware version:

- V1.0 (DE-17-M-PTB-0087 all revisions and DE-19-M-PTB-0300 initial document)
- V2.0 (DE-19-M-PTB-0030 revision 1 or higher)

Software version:

- V2.0.2 (DE-24-M-PTB-0011)

4 SAM product description

SAM is the memory and display module that permanently stores the start and final meter reading of the charging processes and displays them on request.

4.1 Product information

SAM, in combination with a verified meter, fulfils the possible requirements of the local calibration law when charging an electric vehicle at a charging station.

The unit offers advantages for several market participants:

User:

- Verified billing of kWh and charging time
- SAM is visible to the user at the charging point from the outside and enables a comparison of the meter values on site and on the bill
- Checking of the meter values by the user is possible without additional devices (e.g. computer, internet access, etc.)
- The displayed values are binding in case of dispute

Charging station operator:

- Significant reduction of complexity in the system compared to alternative solutions ("keep it simple")
- SAM is a cross-market solution: It is roaming-capable from the start and offers independence from CPO, MSP, backend
- No additional technical requirements for the CPO backend system and downstream data transfer (e.g. communication, storage,, etc.)
- OCPP 1.5 ff can be used unchanged, no transmission of signed meter values is required
- All data relevant to the bill is transferred to the backend via OCPP and is available to all market participants
- One-off costs for procurement - no running costs

4.2 Intended use

The SAM is used to collect, store, display and verify meter reading and customer identification data for charging points in charging stations for electric vehicles. One SAM is used per charging point. The SAM is a measuring capsule and consists of the display & storage module and an electronic energy meter. It displays the determined data and stores it permanently in the device itself.

The SAM is designed for mounting on a wall or for a charging station and is to be installed weather protected. The intended use of the product also includes compliance with all the information in these instructions. Any use beyond the intended use or any other use is considered misuse.

The specified ambient conditions for this product must also be observed in all cases (see also chapter 7 *Technical data for measuring capsule, page 37*). The SAM has been designed, manufactured and tested in compliance with the relevant safety standards.

If the safety instructions are observed and the product is used as intended, there is normally no risk of damage to property or to the health of persons.

Failure to observe the instructions contained in this manual may create sources of danger or render safety devices ineffective. Furthermore, the local safety and accident prevention regulations must be observed for the respective application.

4.3 Type and rating plates

The SAM type plate and meter rating plate are listed below. Typically, the SAM type plate is visible from the outside (view of the charging station) and the meter rating plate is not.




- Upper field: Company logo
- Left field: Product name
- Right field: Manufacturer's address
- Lower field:
- Metrology marking
- CE marking
- Type designation SAM incl. serial number/type key (can be used for HW identification)

- QR code (contains the type designation and serial number)
- Accuracy classification

Type plate of the SAM

Display frame: Labelled with



**Rating plate of the meter
(sample image)**

4.4 Overview of all displays (examples)

Explanation of the display positions:

Text displays during boot screen after switching on and restarting the SAM	
SAM S/N	SAM serial number
Crypto lib.	Identification feature of software connection
SAM SW	SAM firmware version
SAM checksum	SAM firmware checksum
Manufacture date	Day of manufacture (day of programming)
Charge possible	Number of charging processes that are still possible and can be saved.
Meter S/N	Meter serial number
Meter type	Type of meter
Meter SW	Meter firmware version
Meter checksum	Meter firmware checksum

Text displays during operation of the charging column.	
Date & time	The current date and time are permanently displayed in the first line. The date is displayed in the format dd.mm.yyyy, the time is displayed in the format hh:mm:ss.
Initial reading	The initial value represents the meter reading at the beginning of a specific charging process. It is displayed during a charging process and also when a completed charging process is displayed. The display is in kilowatt hours.
Final reading	The final value is displayed after finishing and when retrieving a finished charging process. The display is in kilowatt hours.
Consumption	Difference between the initial value and the actual value. After completion of the charging process, it is the difference between the start and final value (power extracted). The display is in kilowatt hours.
Start	At this point, the start time of the charging process is recorded. Both the date and the time are relevant here.
End	At this point, the end time of the charging process is recorded. Both the date and the time are relevant here.
Duration	Time from the start of the charging process to the current time. When charging is complete, the total time from start to finish is displayed. The duration is displayed in the format hh:mm:ss ss or, from a duration of 1 day, in the format dd:hh:mm.
ID	The user ID used for authorisation is shown here. During the charging process, this cannot be recognised except for a few leading digits.
Type 2	<ul style="list-style-type: none"> - Delivery point has a type 2 plug.
CCS	<ul style="list-style-type: none"> - Delivery point has a CCS plug.
CHA	<ul style="list-style-type: none"> - Delivery point has a CHAdeMO plug.

4.4.1 Info screens (without interaction with the user)

The boot screens (1) and (2) change on a rolling basis.

Compleo CS - SAM	Compleo CS - Meter
SAM S/N: Crypto Lib.	124123452 m040000B1
SAM SW: SAM checksum: Manufacture Date: Charging possible:	V2.0.0 0xAAAA 10.11.2023 65423
Boot screen (1)	Boot screen (2)
09.01.2024	14:35:29
CCS:	DE*DC*TYP2
Ready for operation	
Ready for operation (idle state)	

4.4.2 SAM displays for contract-based charging/roaming

27.06.2022 ID: 99ADXXXXXXXXXXXXXX TYP2: Ready for operation	14:35:29 ID: 99ADXXXXXXXXXXXXXX EVSE-ID: DE*DC*TYP2 Ready for operation
Display of the ID after an authorisation	2 second progress bar (from left to right) until the timing starts.
20.06.2022 Consumption: 0,00 kWh Start: 20.06.2022 13:14:58 Duration: 00:00:22 ID: 99ADXXXXXXXXXXXXXX EVSE-ID: DE*EBG*DC*TYP2 >>> Charging active <<<	13:15:20 Consumption: 0,00 kWh Start: 20.06.2022 13:14:58 Duration: 00:00:22 ID: 99ADXXXXXXXXXXXXXX EVSE-ID: DE*EBG*DC*TYP2 >>> Charging active <<<
Current measured values. The number of arrow symbols represent the number of loaded phases.	Display of duration with tenths of seconds, only in the first minutes after the start.
27.06.2022 Start mtr reading: 20,92 kWh Final mtr readg: 20,93 kWh Consumption: 0,01 kWh Start: 27.06.2022 14:34:12 End: 27.06.2022 14:35:23 Duration: 00:01:11 ID: 99ADXXXXXXXXXXXXXX EVSE-ID: DE*DC*TYP2 (1)	
Summary at the end of the charging process.	

4.4.3 Interactive screen displays with the user to invoke charging procedures

27.06.2022 Start meter reading entry Start mtr reading: 000020,90 kWh Next Cancel	14:35:29 Final meter reading entry Start mtr reading: 000020,90 kWh Final mtr readg: 000000,00 kWh Check Cancel
After entering the start value, press "Next" to enter the final value. (Called up after touching one of the two buttons).	After entering the final value, press "Check".
27.06.2022 Start mtr reading: 20,92 kWh Final mtr readg: 20,93 kWh Consumption: 0,01 kWh Start: 27.06.2022 14:34:12 End: 27.06.2022 14:35:23 Duration: 00:01:11 ID: PY2291F221DO18FEF99 EVSE-ID: DE*DC*TYP2 (1)	14:35:29 Start mtr reading: 20,92 kWh Final mtr readg: 20,93 kWh Consumption: 0,01 kWh Start: 27.06.2022 14:34:12 End: 27.06.2022 14:35:23 Duration: 00:01:11 ID: PY2291F221DO18FEF99 EVSE-ID: DE*DC*TYP2 (1)
Screen output for a found entry.	If there are several data sets (possible with a charge of ≤ 0Wh), scrolling is possible.

4.4.4 SAM displays for ad hoc charging (payment)

27.06.2022 ID: PY2291F221D018FEF99 TYP2: Energy price/kWh: Usage fee/min: Fee charged from:	14:35:29 DE*DC*TYP2 0,32 EUR 0,30 EUR 5 min	27.06.2022 ID: PY2291F221D018FEF99 TYP2: Energy price/kWh: Usage fee/min: Fee charged from:	14:35:29 DE*DC*TYP2 0,32 EUR 0,30 EUR 5 min
Ready for operation		Ready for operation	
Display of the ID after a successful authorisation.		2 second progress bar (from left to right) until the timing starts.	
20.06.2022 Consumption: Start: Duration: ID: TYP2: >>>	13:15:20 0,00 kWh 20.06.2022 13:14:58 00:00:22 PY22XXXXXXXXXXXXXX DE*EBG*DC*TYP2 Charging active <<<	20.06.2022 Consumption: Start: Energy price/kWh: ID: TYP2: >>>	13:28:47 0,00 kWh 20.06.2022 13:28:47 0,32 EUR PY22XXXXXXXXXXXXXX DE*EBG*DC*TYP2 Charging active <<<
Current measured values screen 1. Displays for charging process The number of arrow symbols represent the number of loaded phases.		Current measured values screen 2. Energy price/kWh displays The number of arrow symbols represent the number of loaded phases.	

20.06.2022	13:26:08	20.06.2022	13:20:12
Consumption:	0,00 kWh	Consumption:	0,00 kWh
Start:	20.06.2022 13:25:46	Start:	20.06.2022 13:19:50
Fee charged from:	5 min	Usage fee/min:	0,30 EUR
ID:	PY22XXXXXXXXXXXXXX	ID:	PY22XXXXXXXXXXXXXX
TYP2:	DE*EBG*DC*TYP2	TYP2:	DE*EBG*DC*TYP2
>>>	Charging active <<<	>>>	Charging active <<<
Current measured values screen 3. Usage fee due from The number of arrow symbols represent the number of loaded phases.		Current measured values screen 4. Usage fee/minute The number of arrow symbols represent the number of loaded phases.	
27.06.2022	14:35:29		
Start mtr reading:	20,92 kWh		
Final mtr readg:	20,93 kWh		
Consumption:	0,01 kWh		
Start:	27.06.2022 14:34:12		
End:	27.06.2022 14:35:23		
Duration:	00:01:11		
ID:	PY2291F221DO18FEF99		
TYP2:	DE*DC*TYP2		
	(1)		

4.4.5 Possible information screens

27.06.2022	14:35:29	27.06.2022	14:35:29
Start mtr reading:	20,92 kWh	Consumption:	0,00 kWh
Final mtr readg:	20,93 kWh	Start:	27.06.2022 14:35:07
Consumption:	0,01 kWh	Duration:	invalid
Start:	27.06.2022 14:34:12	ID:	PY22XXXXXXXXXXXXXX
End:	27.06.2022 14:35:23	TYP2:	DE*DC*TYP2
Duration:	invalid	>	Charging active <
ID:	PY2291F221DO18FEF99		
TYP2:	DE*DC*TYP2		
	(1)		
"Invalid" notice in the charging process summary if there was a communication problem. The data set is not billable according to time!		Notice if there was a communication problem during the charging process. The data set is not billable according to time!	

4.4.6 Possible error screens


27.06.2022 Limited operation Billing not possible based on the measured values Data query possible	14:35:29 Out of service Billing not possible based on the measured values Data query not possible
Error message: there is a communication or memory problem.	Error message: there is an internal fault in the SAM.
27.06.2022 Entry not found Renewed Cancel	14:35:29 Billing not possible based on the measured values
Error message: no entry was found. Billing is only possible with a data set that complies with calibration law!	Error message: the data set found is inconsistent. The data set does not comply with calibration law and is therefore cannot be billed!

4.4.7 Lock screen

27.06.2022 Data verification blocked Next possibility to check in - 15046 seconds OK	
Lock screen after 5 incorrect queries/entries	

4.5 SAM system overview

The SAM forms a unit with the associated meter, which is used to record and store measured values.



The adjacent image shows the functional arrangement of the SAM (green) in a charging station.

For DC charging stations, an AC/DC converter is also used between the mains connection and the measuring capsule (SAM + meter).

4.6 Communication connections

The SAM is equipped with the following non-reactive communication interfaces:

- IR interface: Point-to-point connection to the electricity meter
- 20 mA interface: Point-to-point connection to the charging system control unit (LES)
- HMI interface (2 buttons and display) for interaction with the user

Connection to the electricity meter

The memory and display module is connected to the electricity meter via a secure connection in accordance with calibration law. This connection is established via an optical interface.

Depending on the operating state, the values are

- automatically sent out cyclically by the meter or
- actively queried by the SAM.

Connection to the LES

The memory and display module is connected to the LES via a 20 mA interface (current loop). The SAM sends the received meter values unchanged to the control unit. In addition, the result of a start and final meter reading query is transmitted.

The control unit sends the following information to the SAM:

1. Start of the charging process for the corresponding delivery point
2. End of the corresponding charging process
3. ID for the associated start and final meter reading
4. Date and time
5. Voltage
6. Correction factor (resistance to system power loss)


See chapter 9.1.3 *Payment components data tuple, page 40*.

4.7 Power supply

In the AC system, the AC meter is connected to the mains connection on the input side via electrical protective measures such as charging station fuses and main switches. On the output side, the delivery point (AP) is supplied with power via an AC contactor. The user can charge his vehicle via the delivery point (socket or charging cable).

For the DC system, the DC meter is connected on the input side via an AC/DC converter with integrated protective devices. On the output side, the delivery point (AP) is supplied with power via DC contactors.

4.8 SAM system overview – Module



The adjacent image shows the internal relevant components of the SAM.

The memory and display module is equipped with the following components:

Micro-controller

The micro-controller has an integrated flash memory and an RTC.

- The flash memory is used for the firmware (without update function).
- The RTC is used for the calendar, time and stopwatch function.

Additional flash memory

The additional and non-volatile long-term memory is used for storing charging processes and can be read out by the control unit.

The following data is collected and stored as a tuple:

1. Identifier(1 byte) identifier byte
2. StartTime (4 byte): Date and time at the start of the loading process
3. StartTimeOffset (2 byte) UTC offset at start
4. EnergyStart (4 byte): Meter reading at the start of the charging process [kWh]
5. Authentication ID (21 byte): ID
6. SLIN (1 byte): Security level of the ID
7. ParameterRef ID (2 byte) Reference to parameter set
8. PricePerKWh (2 byte) Price per charged kWh in cents
9. PricePerMinute (2 byte) Price per charged minute in cents
10. PriceMinDuration (2 byte) Duration of use in minutes from which the price per minute applies
11. Reserved (7 byte): Reserved area
12. CRC_Begin (2 byte): CRC over all written values at the start time
13. EndTime (4 byte): Date and time at the end of the loading process
14. EndTimeOffset (2 byte) UTC offset at stop
15. EnergyStop (4 byte): Meter reading at the end of the charging process [kWh]
16. ValidityStatus (2 byte): Bit0: No communication from the meter with MeasureStop
 - Bit1: Measuring duration not valid
 - Bit2: CRC error in the data set
17. CRC_Complete (2 byte): CRC over all written values

IR interface (optical)

The IR interface is used for communication with the MID electricity meter.

20 mA current interface

The 20 mA current interface is used for communication with the control unit.

Display

The display is used to show values relevant to the bill and to check the input of the bill data.

Input keys

The two capacitive input keys can be used for function selection and meter reading input by the user.

Loudspeaker

The loudspeaker is used for acoustic feedback, e.g. when keys are touched.

12 V supply connection

The SAM is supplied with 12 V operating voltage via the connection

4.9 Time measurement of the charging service duration according to calibration law (stopwatch function)

The SAM has an internal quartz-controlled real time clock (RTC). This is used for time measurement (for the charging time or standing time).


The charging service time is the time between the moment the charging equipment detects the connection of a vehicle and the moment the charging equipment detects the disconnection of the vehicle from the charging equipment.

The start condition for recording the charging service duration is successful authorisation at the charging station and the connection to the vehicle (plug inserted on both sides).

The stop condition for recording the charging service duration:

1. For a charging line connected at the charging point of the charging equipment, the disconnection of the connection to the vehicle at the charging equipment (the trigger is the disconnection of the control pilot signal of the pilot circuit according to EN 61851-1).
2. For a socket at the charging point of the charging equipment, the disconnection of the external charging cable at the charging station.

Internally, the time is measured with a resolution of one millisecond. The time is shown to the second on the display (for clarity), with the milliseconds truncated. This means that the seconds display does not show rounded values. The following figure illustrates this.



The options for checking this time measurement according to calibration law are described below.

Checking the time measurement by means of the display

In the display, a start bar accurate to the second is also shown, which begins a 2 second countdown (bar progresses from left to right) after the charging column is connected to the vehicle.

The time starts to be measured after the countdown. The measurement stops when the vehicle is disconnected from the charging station.



INFORMATION

The stopwatch continues to run after charging has stopped.

If the vehicle has its own charging cable, it is not sufficient to simply unplug the vehicle. The time measurement only stops when the plug is pulled out of the charging station.

To check the stopwatch yourself, the start time can be recognised via the start bar and the accuracy of the stopwatch function can be checked via a stopwatch. The verification time should be at least 10 minutes in order to demonstrate sufficient accuracy. According to the standard, a deviation of 1% is permissible.


Checking the time measurement by means of the data interface

The time measurement accurate to a millisecond can be read out from the SAM via the available 20 mA interface using the SML protocol.

Checking the time measurement in the manufacturing process

In each SAM, a connection pin is available which signals the start and stop time by means of a signal change (flank-controlled). With this signal in combination with the digital time measurement value (via the 20 mA interface), all SAMs are checked in the manufacturing process for the functionality and accuracy of the internal RTC.

The following diagram illustrates the check procedure.



System overview of electricity meter

Depending on the version and application, the SAM is equipped with various AC and DC meters. These meters are approved meters according to calibration law and are used to measure the amount of energy supplied at the delivery points.

For detailed information, see chapter.

5 Charging process with SAM

This chapter explains in more detail the displays that are shown in the SAM during a charging process.

Charging processes that are carried out via authorization with a payment card are described in chapter *9.1 Billing with payment (with tariff), page 39*.

The charging process is described in the operating manual of the respective charging station.



INFORMATION

The variable data of the display representations are exemplary and deviate from the actual data during a charging process.



INFORMATION

If the display time deviates by >75 min. from the real time, it is recommended not to use the charging station.



INFORMATION

A measured value with a time duration < 60s must not be used for billing purposes!

5.1 Readiness

27.06.2022	14:35:29	
TYP2:	DE*DC*TYP2	After the boot process, the SAM is ready for operation. The current date and time are displayed. If the display illumination is deactivated due to prolonged inactivity or restart, it can be activated by pressing one of the two keys.
Ready for operation		

5.2 Authorisation

27.06.2022	14:35:29			
ID:	PY2291F221D018FEF99	As soon as a user logs into the charging station and receives the corresponding authorisation to charge, the display changes and shows the corresponding ID for the upcoming charging process.		
TYP2:	DE*DC*TYP2	Ready for operation		

5.3 Two seconds until charging

27.06.2022	14:35:29
ID:	PY2291F221D018FEF99
EVSE-ID:	DE*DC*TYP2
Betriebsbereit	

As soon as a vehicle and the charging column are connected and the authorisation was successful, a black two-second progress bar (from left to right) is shown in the display.

5.4 Charging process

27.06.2022	14:35:29
Consumption:	0,00 kWh
Start:	27.06.2022 14:35:07
Duration:	00:00:22
ID:	PY22XXXXXXXXXXXXXX
TYP2:	DE*DC*TYP2
>>>	Charging active <<<

After this time has elapsed, the display changes to the next representation and the time measurement begins. During the entire charging process, the current information is shown on the display as in the following illustration.

In the last line, in addition to the information text "Charging active", the large and small characters (arrow symbols) are displayed. The number of characters

indicates, here three on each side, that all three phases in the charging line supply energy. If only two or only one character is displayed on each side, then correspondingly fewer phases provide energy. This depends on the onboard charger installed in the vehicle. Information about the installed onboard charger can be obtained from the car dealer or from the associated instructions for the vehicle.

If no characters are displayed, then the vehicle's battery probably cannot be charged any further.



INFORMATION

A few seconds after the start of the charging process, the personal ID is substituted by crosses except for a few leading digits for data protection reasons.

5.5 End of the charging process

27.06.2022	14:35:29
Start mtr reading:	20,92 kWh
Final mtr readg:	20,93 kWh
Consumption:	0,01 kWh
Start:	27.06.2022 14:34:12
End:	27.06.2022 14:35:23
Duration:	00:01:11
ID:	PY22911F221D018FEF99
TYP2:	DE*DC*TYP2 (1)

After the charging process is completed (after disconnection from the vehicle on the charging station side), the information is shown on the display for checking purposes. The display can be extended by a further 20 seconds by pressing the right key and it closes automatically after this period has elapsed.



INFORMATION

In order for the end user to be able to exercise the option of a billing check, there should be a visible indication for the customer that he should take a photo of the summary for this purpose (after the charging process!).

6 Query previous charging processes with SAM

6.1 Query via backend (not secured under calibration law)

Using OCPP, individual or all stored data sets can be retrieved from the backend via the charging equipment control unit.

6.2 On-site query (secured under calibration law)

Within the scope of saving all charging processes, the same can be called up after entering the start and final values of the meter readings of a specific charging process.



INFORMATION

You always have the right to query your historical charging processes at the respective charging point! However, please note that charging stations are subject to maintenance and repair intervals. In these cases, it is possible that the charging station is not accessible, has been taken out of service or the memory module has been replaced and you will not be able to access your data.

You should therefore check with the operator before driving to a charging point that involves a lot of effort (e.g. long driving time). The operator will provide you with access to your data or give you an option.

The following steps can be carried out using the two keys on the SAM. The left key is always used to advance the cursor to the next selection option and the right key to select an option or increase the selected digit. The currently selected position appears on a dark background.

The options at the bottom of the field cannot be selected directly by pressing the keys below, but are selected one after the other with the left key according to the individual digits. After selecting the last available option, the last digit is selected again so that corrections can be made without aborting.

27.06.2022	14:35:29
Start meter reading entry	
Start mtr reading:	000000,0 kWh
Next	
Cancel	

Entering the start value

The start value of the charging process to be queried is to be entered as previously described. Then select the "Next" option and confirm.

27.06.2022	14:35:29
Final meter reading entry	
Start mtr reading:	000020,90 kWh
Final mtr readg:	000000,00 kWh
Check	
Cancel	
27.06.2022	14:35:29
Start mtr reading:	20,92 kWh
Final mtr readg:	20,93 kWh
Consumption:	0,01 kWh
Start:	27.06.2022 14:34:12
End:	27.06.2022 14:35:23
Duration:	00:01:11
ID:	PY2291F221D018FEF99
TYP2:	DE*DC*TYP2
	(1)
27.06.2022	14:35:29
Consumption:	0,00 kWh
Start:	27.06.2022 14:35:07
Duration:	invalid
ID:	PY22XXXXXXXXXXXXXX
TYP2:	DE*DC*TYP2
> Charging active <	
27.06.2022	14:35:29
Start mtr reading:	20,92 kWh
Final mtr readg:	20,93 kWh
Consumption:	0,01 kWh
Start:	27.06.2022 14:34:12
End:	27.06.2022 14:35:23
Duration:	invalid
ID:	PY2291F221D018FEF99
TYP2:	DE*DC*TYP2
	(1)

Entering the final value

The final value of the same charging process is entered in the same way. Selecting the "Check" option outputs the desired information.

Display of the stored data

If the actual values are entered correctly, the information will be as shown in the adjacent illustration. The display can be closed with the right key, but it also closes itself after an appropriate time window.

If there are several data sets (possible with a charges \leq 0Wh), scrolling is possible.

Information screens

Charging equipment, including the measuring capsule according to calibration law, is a complex system that is subject to stringent legal requirements.

In certain situations, information screens are displayed if technical problems occur during a charging process.

The adjacent information screens are displayed if either a power failure or the communication between the SAM and the control unit was interrupted during a charging process. Then the word "Invalid" is shown in the display under Duration.

Likewise, in the summary (at the end of the charging process), the word "Invalid" is shown in the display under Duration.



INFORMATION

Billing by time not possible!

If the duration is declared invalid, then the time measurement is not according to calibration law and therefore cannot be billed.

27.06.2022	14:35:29
Limited operation	
Billing not possible based on the measured values	

Data query possible

correctly)

- ⇒ Consequence: The charging point goes to "Out of service".
- 2. the data memory is full or no further charging processes can be saved.
- ⇒ Consequence: Charging processes are still enabled, but these may not be billed.
- 3. the RCD trips during a charging process.
- ⇒ Consequence: The charging point goes to "Out of service" and the charging process is terminated.

27.06.2022	14:35:29
Out of service	
Billing not possible based on the measured values	

Data query not possible

Error screens

Permanent error states in charging equipment cannot be excluded either. The following error screens are possible and are explained here.

"Limited operation" occurs when

1. energy measurements are no longer possible. (e.g. meter is not working

The SAM is "Out of service" when

4. key operation no longer works.
- ⇒ Consequence: Charging processes are still enabled, but they may not be billed.
5. the firmware of the SAM is inconsistent.
- ⇒ Consequence: The charging point goes to "Out of service".



INFORMATION

Bills may only be made with existing data sets according to calibration law.

27.06.2022	14:35:29
Entry not found	
Renewed Cancel	

An entry in the data memory cannot be found if

6. the two start and end meter readings entered are not found in the data set (tuple). The operator has either entered incorrect values or has entered the data at an incorrect charging point (SAM).



INFORMATION

Only charging processes at the respective charging point are saved. There is no data exchange between the charging points.

27.06.2022

14:35:29

Lock screen

The adjacent picture shows the lock screen.

This screen appears if five incorrect entries took place while entering readings to retrieve historical data. This function is intended to prevent misuse.

Data verification blocked

Next possibility to check in - 15046
seconds

OK

7 Technical data for measuring capsule

Unless otherwise stated, the technical specifications are the same for all unit types.

Ambient conditions

Specification	Value	Unit
Approved installation site	Interiors or at least IP34 protected area	
Temperature range	-25 to +70	°C
Humidity	≤ 95	%
Mechanical/EMC requirement class:	M1/E2	

Technical data of the SAM, nominal operating conditions

Specification	Value	Unit
Supply voltage	12	V
Power consumption	≤ 0.7	W
Protection class (housing)	IP 54	
Limit current I_{max}	≤ 60	mA
Electromagnetic environmental conditions	Testing was carried out according to DIN EN 50470	

8 Installation of the SAM

8.1 Connections



NOTICE

Connections, see block diagrams in chapter.

8.2 Connection of SAM and meter

Please observe the following safety instructions before connecting the unit.

Specifications for the electrical connection

- The supply line must be hard-wired into the existing installation and comply with the applicable national legal regulations.
- The rated current IN must be selected to match the back-up fuse and the circuit breaker.
- When designing the supply line, take into account the increased ambient temperatures inside a charging column and possible reduction factors. Increased line cross-sections may be necessary to adapt the temperature resistance of the supply line.



INFORMATION

The SAM as well as the meter must be connected when the system is de-energised.

The mounting position does not affect the functionality.

Tightening torque of the clamping screws 3 Nm (M6).


The recommended conductor cross-section for connecting the meter is: Q3MB1020 ($I_{max} = 60A$) = 16mm².

Damage to property may occur due to incorrect connection!



WARNING

When connecting the meter, there is a risk of fire if the connection cables have too high an internal resistance!



Connecting the SAM to the controller

The pin assignment of the SAM is listed in the chapter *8.1 Connections, page 38*.

The pin assignment of the control unit can be found in the corresponding operating manual for the control unit.

9 Displaying the billing system



INFORMATION

The functions described below do not apply to all product variants.

9.1 Billing with payment (with tariff)

Payment by debit card, credit card, Google PAY, Apple PAY, etc.

9.1.1 Start screen (idle mode)

09.01.2024	14:35:29
CCS:	DE*DC*TYP2
Ready for operation	

Displays:

- Charging connection type

9.1.2 Display after authorisation

27.06.2022	14:35:29
ID:	PY2291F221D018FEF99
TYP2:	DE*DC*TYP2
Energy price/kWh:	0,32 EUR
Usage fee/min:	0,30 EUR
Fee charged from:	5 min
Ready for operation	

Displays:

- Payment ID (after authorisation)
- Charging connection type
- Energy price according to tariff
- Usage fee
- Due date of the usage fee

9.1.3 Payment components data tuple

- Meter reading at the start of the measurement procedure
- Meter reading at the end of the measurement procedure
- Identification number of the contractual partner (payment ID)
- Duration of the measurement procedure
- Integrity/validity of the data set
- Transaction number from SAM
- Time stamp at start
- Time stamp at stop
- Security level of the identification number (SLIN)
- Price per kWh
- Time tariff per minute
- Start of the time tariff



INFORMATION

The payment ID is the user identification for charging processes via payment card.

The Payment ID is structured as follows: "Prefix + Terminal ID + Trace ID + Year"

Example: PY921673492466712022

9.1.4 Displays for charging process

The display sequence (1-2-3-4) scrolls at 5-second intervals.

20.06.2022	13:15:20	20.06.2022	13:28:47
Consumption:	0,00 kWh	Consumption:	0,00 kWh
Start:	20.06.2022 13:14:58	Start:	20.06.2022 13:28:25
Duration:	00:00:22	Energiepreis/kWh:	0,32 EUR
ID: TYP2: >>>	PY22XXXXXXXXXXXXXX DE*EBG*DC*TYP2 Charging active <<<	ID: TYP2: >>>	PY22XXXXXXXXXXXXXX DE*EBG*DC*TYP2 Charging active <<<

(1)

(2)

20.06.2022	13:26:08	20.06.2022	13:20:12
Consumption:	0,00 kWh	Consumption:	0,00 kWh
Start:	20.06.2022 13:25:46	Start:	20.06.2022 13:19:50
Fee charged from:	5 min	Usage fee/min:	0.30 EUR
ID: TYP2: >>>	PY22XXXXXXXXXXXXXX DE*EBG*DC*TYP2 Charging active <<<	ID: TYP2: >>>	PY22XXXXXXXXXXXXXX DE*EBG*DC*TYP2 Charging active <<<

(3)

(4)

9.1.5 Charging process start sequence



SAM display shows Ready for operation.



1. Start the charging process by presenting a payment card.
 - ⇒ The info display of the charging system shows information on pricing and contract modalities on a rolling basis.
2. Enter PIN if prompted.



3. Wait until the authorisation has been completed.

⇒ Info display shows successful authorisation.

⇒ SAM display shows price information.





4. Connect vehicle to the charging system.

⇒ SAM display shows information on charging price and duration on a rolling basis.

9.1.6 Charging process end sequence



1. Stop the charging process by presenting the same payment card.

⇒ The SAM display shows the meter and data readings, the consumption of the charge carried out, as well as the tariff, usage fee and time in blocks at 5-second intervals on a rolling basis.

9.1.7 Retrieve historical charging data

The display sequence (block 1 – block 2) scrolls at 5-second intervals.

27.06.2022	14:35:29
Start mtr reading:	20,92 kWh
Final mtr readg:	20,93 kWh
Consumption:	0,01 kWh
Start:	27.06.2022 14:34:12
End:	27.06.2022 14:35:23
Duration:	00:01:11
ID:	PY2291F221D018FEF99
TYP2:	DE*DC*TYP2
(1)	
20.06.2022	13:28:47 PM
Start mtr reading:	20,92 kWh
Final mtr readg:	20,93 kWh
Consumption:	0,01 kWh
Energy price/kWh:	2,34 EUR
Usage fee/min:	9,87 EUR
Fee charged from:	12 min
ID:	PY2291F221D018FEF99
TYP2:	DE*EBG*DC*TYP2
(1)	

Display block 1:

- Start of charging
- End of charging
- Duration of charging

Display block 2:

- Energy price according to tariff
- Usage fee
- Due date of the usage fee

The procedure for retrieving the data is described in chapter 6 *Query previous charging processes with SAM, page 33*.

9.2 Billing with roaming (without tariff)

Contract-based charging with RFID cards, fleet cards, customer RFID cards, etc.

9.2.1 Start screen (idle mode)

09.01.2024	14:35:29
CCS:	DE*DC*TYP2
Ready for operation	

Displays:

- Charging connection type

9.2.2 Display after authorisation

27.06.2022	14:35:29
ID:	99ADXXXXXXXXXXXXXXX
TYP2:	DE*DC*TYP2
Ready for operation	

Roaming displays:

- Charging connection type
- User ID (after authorisation)

9.2.3 Displays for charging process

20.06.2022	13:15:20
Consumption:	0,00 kWh
Start:	20.06.2022 13:14:58
Duration:	00:00:22
ID:	99ADXXXXXXXXXXXXXXX
EVSE-ID:	DE*EBG*DC*TYP2
>>>	Charging active <<<

The displays for charging processes via roaming remain unchanged.

The procedure for retrieving the data is described in chapter 6 *Query previous charging processes with SAM, page 33*.

9.2.4 RFID components data tuple

- Meter reading at the start of the measurement procedure
- Meter reading at the end of the measurement procedure
- Identification number of the contractual partner (UID of the RFID card)
- Duration of the measurement procedure
- Integrity/validity of the data set
- Transaction number from SAM
- Time stamp at start
- Time stamp at stop
- Security level of the identification number (SLIN)

9.2.5 Charging process start sequence



1. Authorise the charging process by presenting an RFID card.

⇒ SAM display shows the ID number.



2. Connect the charging cable to the vehicle.

⇒ SAM display shows the charging start, the current consumption and the current duration of charging.

9.2.6 Charging process end sequence



1. End the charging process by presenting the same RFID card or optionally on the vehicle.
 - ⇒ SAM display shows the charging start, the current consumption and the current duration of charging.
2. Disconnect the charging cable from the vehicle.
 - ⇒ SAM display shows the meter and data readings, as well as the consumption of the charge carried out.



9.3 Retrieval of the customer receipt via the document server

The receipt can be retrieved via the following websites:

- ev-beleg.de
- ev-receipt.com
- ev-r.eu




INFORMATION

Retrieval is only possible if a debit/credit card or a virtual card, e.g. via Apple Pay or Google Pay, was used as a payment card.

No registration is required to retrieve receipts.

There are two possible ways to legitimise the receipt.



The screenshot shows a web page with a dark header bar containing the URL <https://ev-beleg.de/receipt/>. Below the header, there is a dark grey section with the text "Hier können Sie Ihre Belege nach dem Ladevorgang anfordern". Below this, there are two white rectangular boxes. The left box contains a small icon of a bankbook and the text "ID vom Kontoauszug". Below this, it says: "Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Zahlung bereits auf Ihrem Kontoauszug sehen. Die ID aus dem Verwendungszweck muss im nächsten Schritt angegeben werden." The right box contains a small icon of a power outlet and a lightning bolt, and the text "Ort / EVSE ID". Below this, it says: "Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Zahlung noch nicht auf Ihrem Kontoauszug sehen. Statt einer ID müssen Sie im nächsten Schritt den Standort bzw. die EVSE ID der Ladesäule eingeben."

Hier können Sie Ihre Belege nach dem Ladevorgang anfordern

ID vom Kontoauszug	Ort / EVSE ID
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> ⚡ <input type="text" value="EVSE-ID der Ladesäule oder Ort *"/> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> 📅 <input type="text" value="Tag Ihrer Ladung *"/> 📅 </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> 💳 <small>Letzten 4 Ziffern Ihrer Zahlungsart eingeben</small> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; margin-left: 10px;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Senden"/> </div> </div>	
<p>Hier können Sie Ihre Belege nach dem Ladevorgang anfordern</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> ID <input type="text" value="ID vom Kontoauszug *"/> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> 📅 <input type="text" value="Tag der Buchung *"/> 📅 </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> 💳 <small>Letzten 4 Ziffern Ihrer Zahlungsart eingeben</small> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; margin-left: 10px;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Senden"/> </div> </div>	

Legitimisation via the location of the charging station

The following data is required to receive the digital receipt via the location:

- Location of the charging station or the EVSE ID of the charging station
- Day of charging
- The last 4 digits of the payment card used

Legitimisation via the ID from bank statement

The following data is required to receive the digital receipt via the ID of the bank statement:

- ID from bank statement/credit card statement
- Day of charging
- The last 4 digits of the payment card used



INFORMATION

If there are several receipts under the first three points, a further point for entering the total price is displayed in order to obtain the appropriate receipt.

Belege für den 08.07.2022

Ihre Belege
Es wurden folgende Belege gefunden

Beleg 08.07.2022 07:50
Oberste-Wilms-Straße 15a
44309 Dortmund

✓ Messwerte sind eichrechtskonform erfasst
✓ Die eichrechtskonforme Validierung des Ladevorgangs ist lokal an der Ladestation möglich.

By confirming the "Search" button, all receipts matching the selection are called up.

The receipt can then be downloaded using the "Download" button.

Überste-Wilms-Straße 15a
44309 Dortmund

USt.-IdNr.	DE123456789
Ladestation	LP2
Ort	Dortmund
EVSE-ID:	DE*WLB*12345678901234567890123456789

----- Ladevorgang -----
 Nr. 12345
 Startzeitpunkt 21.03.22 16:31
 Endzeitpunkt 21.03.22 20:55
 Zeit 264 Min
 Startzählerstand 11,699*kWh
 Endzählerstand 12,738*kWh

----- Einmalgebühr -----
 Preis pro Vorgang 1,00 EUR

----- Energiegebühr -----
 Preis pro kWh 0,40 EUR
 Geladene Energie 1,039*kWh

----- Parkgebühr -----
 Preis pro Minute 0,10 EUR
 Parkzeit 264 Min

----- Blockiergebühr -----
 Preis pro Minute 0,10 EUR
 Maximale Gebühr 15,00 EUR
 Berechnung ab 180 Min
 Blockierzeit 84 Min

----- Berechnung -----
 1 x 1,00 EUR 1,00 EUR
 1,039*kWh x 0,40 EUR 0,42 EUR
 264 Min x 0,10 EUR 26,40 EUR
 84 Min x 0,10 EUR 8,40 EUR
 Summe 36,22 EUR

MwSt Satz	Netto	MwSt	Brutto
1=19,0%	30,44	5,78	36,22
2=XX,X%	XX,XX	X,XX	XX,XX
Total	30,44	5,78	36,22

Kartenzahlung MasterCard
 Terminal ID 45000103
 TA-Nr. 000316
 Beleg-Nr. 0156
 Kartennummer #####0010
 Kontaktlos Online
 VU-Nummer 455600000599
 Autorisierungsnummer ---
 Autorisierungscode ---

AID 3838393135300000
 EMV-Daten:
 xx Approved xx

* Die Messwerte wurden eichrechtskonform erfasst via

All relevant data according to calibration law is visible on the customer receipt.

9.4 Traceability of payment process/customer (for the CPO of the charging station)

After concluding the contract with the Payment Service Provider (PSP), the operator receives access to the PSP's backend, where the operator can view all transactions with his payment terminal.

Via this portal, the operator can use certain information and consult with the PSP to determine the relevant customer for the transaction. The PSP then takes over communication with the bank in order to clearly identify the customer.

It is therefore possible to draw conclusions about the customer through the traceability of measured values.

The operator can obtain the data for the PSP portal via the receipt:

1. Terminal ID
2. TA-No. (Trace ID)
3. Receipt no.

überste-wilms-strasse 10a 44309 Dortmund			
USt.-IdNr.	DE123456789		
Ladestation	LP2		
Ort	Dortmund		
EVSE-ID:	DE*WL*B12345678901234567890123456789		
 ----- Ladevorgang -----			
Nr.	12345		
Startzeitpunkt	21.03.22 16:31		
Endzeitpunkt	21.03.22 20:55		
Zeit	264 Min		
Startzählerstand	11,699*kWh		
Endzählerstand	12,738*kWh		
 ----- Einmalgebühr -----			
Preis pro Vorgang	1,00 EUR		
 ----- Energiegebühr -----			
Preis pro kWh	0,40 EUR		
Geladene Energie	1,039*kWh		
 ----- Parkgebühr -----			
Preis pro Minute	0,10 EUR		
Parkzeit	264 Min		
 ----- Blockiergebühr -----			
Preis pro Minute	0,10 EUR		
Maximale Gebühr	10,00 EUR		
Berechnung ab	180 Min		
Blockierzeit	84 Min		
 ----- Berechnung -----			
1 x 1,00 EUR	1,00 EUR		
1,039*kWh x 0,40 EUR	0,42 EUR		
264 Min x 0,10 EUR	26,40 EUR		
84 Min x 0,10 EUR	8,40 EUR		
Summe	36,22 EUR		
MwSt. Satz	Netto	MwSt.	Brutto
1=19,0%	30,44	5,78	36,22
2=XX, X%	XX, XX	X, XX	XX, XX
Total	30,44	5,78	36,22
 Kartenzahlung MasterCard			
Terminal ID	45000103		
TA-Nr.	000316		
Beleg-Nr.	0156		
Kartennummer	#####0010		
Kontaktlos	Online		
VU-Nummer	455600000599		
Autorisierungsnummer	---		
Autorisierungscode	---		
AID	3838393135300000		
EMV-Daten:	-----		
xx	Approved		
xx	xx		
x Die Messwerte wurden eichrechtskonform erfasst nie			

With this data, the process can be clearly identified via the PSP portal - here using the example of the company Lavego.

TERMINAL.NR.	DATUM	BETRAG	TRANSAKSART	KARTENART	EINGABEMODUS	TRACE.NR.	BELEG.NR.
52524484	13.07.2022 22:59:58	0,00 €	Kassenschnitt			92	
52524484	12.07.2022 23:00:00	14,78 €	Kassenschnitt			91	
52524484	12.07.2022 23:00:00	14,78 €	Zahlung TA7.0	Mastercard	CTA/Chitsatz kontinuierl.	an	80

With this process, the PSP can contact the respective bank with the consent of the operator in order to assign the customer to the payment process and thus also to the metering process that complies with calibration law.

The operator also has the option of filtering out the data record from the storage and display module (SAM) for the customer in accordance with calibration law.

27.06.2022		14:35:29	
Start mtr reading: 20,92 kWh			
Final mtr readg: 20,93 kWh			
Consumption: 0,01 kWh			
Start:	27.06.2022	14:34:12	
End:	27.06.2022	14:35:23	
Duration:	00:01:11		
ID:	PY2291F221DO18FEF99		
TYP2:	DE*DC*TYP2		
(1)			
1			
2			
----- Berechnung -----			
Energiegebühr 3,140 kWh x 0,01 EUR 0,03 EUR A			
Nutzungsgebühr 00:04:26 Std x 0,10 EUR 0,44 EUR A			
Summe 0,47 EUR			
MwSt Satz A=19%	Netto 6	MwSt 0,08	Brutto 0,47
Summe	0,08	0,08	0,47
Kartenzahlung girocard			
ID vom Kontoauszug	WXSTPEFI		
Terminal ID	52528712		
TA-Nr.	000062		
Beleg-Nr.	0009		
Kartennummer	#####739		
Kontaktlos	Online		
VU-Nummer	16693001		
Autorisierungsnummer	---		
Autorisierungscode	---		
AID	3935343835330000		
EMV-Daten:			
**	Approved	**	

* Die Messwerte und Tarife wurden eichrechtskonform erfasst.

By filtering out the measurement process from the SAM, traceability to the data for the PSP portal is provided in the data record.

In the ID display in the SAM, the first, eight-digit number group, is the terminal ID (1), which is also listed on the customer receipt, and the second, six-digit number group, is the trace ID (2), which can be used in the PSP portal.

This enables the operator to identify the customer.

10 Language selection

The Charging Point Operator (CPO) has the option of setting a country-specific language for the SAM.



INFORMATION

Basic language

German is always set as the basic language at charging stations that are subject to German calibration law.

Notes



The power to move



Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG

Ezzestraße 8
44379 Dortmund
Germany

info@compleo-cs.com
compleo-charging.com

©2023 Compleo. All rights reserved.

This document may not be copied or reproduced in any form or by any means, in whole or in part, without written permission. All illustrations in this document serve only as examples and may differ from the delivered product. All information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of the manufacturer.

Technical changes and errors excepted.

Anteckningar



The power to move



Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG

Ezzestraße 8

44379 Dortmund

Deutschland

info@compleo-cs.com
compleo-charging.com

©2024 Compleo. All rights reserved.

This document may not be copied in whole or in part without written permission.
All illustrations in this document serve as examples only and may differ from the
delivered product. All information in this document is subject to change without
notice and does not represent a commitment on the part of the manufacturer.

Technical modifications and errors reserved.